

CERTIFICADO de Conformidade

Certificado número *Certificate number* DEKRA 16.0003 X Issue No: 0

Requerente
Applicant
PRElectronics A/S
Lerbakken 10
8410 Rønede
Dinamarca

Produto
Product
Nome comercial
Trade name
Não aplicável
Not applicable
Tipo / Modelo
Type / Model
9113BA e 9113BB.
9113BA and 9113BB.

Programa de certificação ou Portaria
Certification program or Regulation
INMETRO Portaria Nº 179:2010
INMETRO Portaria Nº 89:2012

Modelo de certificação
Certification model
Com ensaios no produto e avaliação do sistema da qualidade
With product testing and quality management system evaluation

Emissão
Date of issue
23 de fevereiro de 2017
23 February 2017

Validade
Expiry date
23 de fevereiro de 2020
23 February 2020

A DEKRA por este meio declara que o produto acima mencionada foi certificado com base em um ensaio de tipo de acordo com as normas aplicáveis, uma inspeção do local de produção com base em programas de certificação ou portarias acima mencionadas e um contrato de certificação do INMETRO de número 216026900.

DEKRA hereby declares that the above mentioned product has been certified on the basis of a type test according to the applicable standards, an inspection of the production location on the basis of above mentioned certification programs or regulations and an INMETRO certification agreement with number 216026900.

A DEKRA, um Organismo de Certificação acreditado pela CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO), por este meio concede o direito de usar a marca de certificação do INMETRO. A marcação do equipamento deve incluir o seguinte:

DEKRA, a Certification Body accredited by CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO), hereby grants the right to use the INMETRO certification mark. The marking of the equipment shall include the following:

Ex nA nC IIC T4 Gc
[Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5.
This Certificate of Conformity is only valid when accompanied by pages 1 to 5.

DEKRA Certification B.V.



drs. G.J. Zoetbrood
Diretor-Gerente
Managing Director



R. Schuller
Gerente de Certificação
Certification Manager

© A publicação integral deste certificado e dos relatórios anexos é permitida
Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed



Certificado número *Certificate number*

DEKRA 16.0003X Issue No: 0

Localização da fábrica

Factory location

PRElectronics A/S

Lerbakken 10

8410 Rønne

Dinamarca

Fabricante

Manufacturer

PRElectronics A/S

Lerbakken 10

8410 Rønne

Dinamarca

Representante local

Local representative

Techno Supply Importação e Exportação LTDA

CNPJ: 05.505.756/0001-06

Travessa Olegário Mariano, 341

Piracicaba - SP-Brasil

CEP: 13418-420

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO CERTIFICADO

SPECIFICATION OF THE CERTIFIED PRODUCT

Produto

Product

Conversor de temperatura / mA

Temperature / mA Converter

Nome comercial

Trade name

Não aplicável

Not applicable

Modelo testado

Tested model

9113BA e 9113BB.

9113BA and 9113BB.

Normas aplicáveis

Applicable standards

ABNT NBR IEC 60079-0:2013 versão corrigida 2:2016

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

ABNT NBR IEC 60079-15:2012

DESCRIÇÃO

DESCRIPTION

Conversores de Temperatura / mA Modelo 9113BA e Modelo 9113BB, para montagem em trilho, são 24V alimentado 1 canal (Modelo 9113*A) ou 2 canais (Modelo 9113*B) Barreiras isolando, interface sensores de temperatura ou, fontes de corrente localizados em uma atmosfera explosiva.

*Temperature / mA Converters Type 9113BA and Type 9113BB, for rail mounting, are 24 V powered 1 channel (Type 9113*A) or 2 channel (Type 9113*B) isolating barriers, interfacing temperature sensors or current sources located in an explosive atmosphere.*

O equipamento é alimentados através de terminais na parte superior do módulo ou, através do Power Rail 9400.

The equipment is supplied via terminals at the top of the module or, via Power Rail Type 9400

O módulo display 4501 removível pode ser utilizado para programação o equipamento.

Removable display module 4501 can be used for programming of the equipment.

Faixa de temperatura ambiente: -20 °C a +60 °C.

Ambient temperature range: -20 °C to +60 °C.

ACESSÓRIO OPCIONAL

OPTIONAL ACCESSORY

Módulo, Modelo 4501

Display, Type 4501



DADOS ELÉTRICOS**ELECTRICAL DATA**

Alimentação (terminais 31, 32 e contato traseiro): $U = 19,2...31,2$ Vdc.
Supply (terminals 31, 32 and rear contacts): $U = 19,2...31,2$ Vdc.

Saídas (terminais 11, 12 e 13, 14): $I = 0...20$ mA ou $4...20$ mA.
Outputs (terminals 11, 12 and 13, 14): $I = 0...20$ mA or $4...20$ mA.

Relé de Status (terminais 33 e 34):

Contatos do relé, $U \leq 32$ Vac ou $U \leq 32$ Vdc $I \leq 0,5$ Aac ou $I \leq 1$ Adc respectivamente

Se o equipamento é instalado fora de área classificada, os parâmetros são os seguintes:

$U \leq 125$ Vac ou $U \leq 110$ Vdc, $I \leq 0,5$ Aac ou $I \leq 0,3$ Adc respectivamente.

Status-Relay output (terminals 33, 34):

Relay contacts, $U \leq 32$ Vac or 32 Vdc, $I \leq 0,5$ Aac or $I \leq 1$ Adc respectively.

If the equipment is installed outside the hazardous area, the following data for the relay contacts apply:

$U \leq 125$ Vac or 110 Vdc, $I \leq 0,5$ Aac or $I \leq 0,3$ Adc respectively.

Para todos os circuitos acima: $U_m = 253$ Vac (frequência máx. = 400 Hz)

For all circuits above: $U_m = 253$ Vac (max. frequency 400 Hz).

Circuitos do sensor (terminais 41...44 e 51...54):

No tipo de proteção segurança intrínseca Ex ia IIC/IIB/IIA/IIIC/I, possuem os seguintes valores máximos:

$U_o = 8,7$ V; $I_o = 18,4$ mA; $P_o = 40$ mW;

$C_o = 5$ μ F (IIC) ou 50 μ F (IIB) ou 1000 μ F (IIA);

$L_o = 100$ mH (IIC) ou 300 mH (IIB) ou 700 mH (IIA); $L_o/R_o = 892$ μ H/ Ω (todos os grupos);

$U_i = 10$ V; $I_i = 30$ mA; $C_i = 30$ nF; $L_i = 820$ nH.

Para Grupo IIIC, aplica os parâmetros do Grupo IIB.

Para Grupo I, aplica os parâmetros do Grupo IIA.

Sensor circuits (terminals 41...44 and 51...54):

in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC/IIB/IIA/IIIC/I, with following maximum values:

$U_o = 8.7$ V; $I_o = 18.4$ mA; $P_o = 40$ mW;

$C_o = 5$ μ F (IIC) or 50 μ F (IIB) or 1000 μ F (IIA);

$L_o = 100$ mH (IIC) or 300 mH (IIB) or 700 mH (IIA); $L_o/R_o = 892$ μ H/ Ω (all groups);

$U_i = 10$ V; $I_i = 30$ mA; $C_i = 30$ nF; $L_i = 820$ nH.

For Group IIIC, the parameters of Group IIB apply.

For Group I, the parameters of Group IIA apply.

Os circuitos de sensores intrinsecamente seguros são infalivelmente galvanicamente isolados um do outro e dos circuitos não intrinsecamente seguros.

The intrinsically safe sensor circuits are infallibly galvanically isolated from each other and from the nonintrinsically safe circuits.

Circuito do sensor, quando do em um circuito unico (terminais 41...44 e 51...54):

No tipo de proteção segurança intrínseca Ex ia IIC/IIB/IIA/IIIC/I, possuem os seguintes valores máximos:

$U_o = 17,4$ V; $I_o = 18,4$ mA; $P_o = 80$ mW;

$C_o = 0,3$ μ F (IIC) ou $1,6$ μ F (IIB) ou 8 μ F (IIA);

$L_o = 80$ mH (IIC) ou 250 mH (IIB) ou 600 mH (IIA); $L_o/R_o = 445$ μ H/ Ω (todos os grupos);

$U_i = 10$ V; $I_i = 30$ mA; $C_i = 15$ nF; $L_i = 1,7$ μ H.

Para Grupo IIIC, aplica os parâmetros do Grupo IIB.

Para Grupo I, aplica os parâmetros do Grupo IIA.

Sensor circuits, when combined to one circuit (terminals 41...44 and 51...54):

in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC/IIB/IIA/IIIC/I, with following maximum values:

$U_o = 17.4$ V; $I_o = 18.4$ mA; $P_o = 80$ mW; $C_o = 0.3$ μ F (IIC) or 1.6 μ F (IIB) or 8 μ F (IIA);

$L_o = 80$ mH (IIC) or 250 mH (IIB) or 600 mH (IIA); $L_o/R_o = 445$ μ H/ Ω (all groups);

$U_i = 10$ V; $I_i = 30$ mA; $C_i = 15$ nF; $L_i = 1.7$ μ H.

For Group IIIC, the parameters of Group IIB apply.

For Group I, the parameters of Group IIA apply.



CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO:

SPECIFIC CONDITIONS OF USE:

O equipamento deve ser instalado em um ambiente controlado com a poluição adequadamente reduzido, limitado a grau de poluição 2 ou melhor.

The equipment shall be installed in a controlled environment with suitably reduced pollution, limited to pollution degree 2 or better.

Os circuitos não intrinsecamente seguros só pode ser connectado para sobretensão limitado ao categoria I/II como definido na IEC 60664-1.

The non intrinsically safe circuits may only be connected to overvoltage limited to category I/II as defined in IEC 60664-1.

Se o equipamento for instalado em uma atmosfera explosiva onde o nível de proteção do equipamento Gc é requerido, as seguintes condições específicas de utilização são aplicadas:

- O equipamento deve ser instalado dentro de um invólucro com o tipo de proteção 'Ex n' ou 'Ex e', fornecendo no mínimo grau de proteção IP54. As entradas de cabos e dispositivos de fechamento devem cumprir com os mesmos requisitos.
- O módulo display removível 4501, quando conectado ao equipamento, não pode ser avariado e deve estar livre de poeira e umidade.

If the equipment is installed in an explosive atmosphere where equipment protection level Gc is required, the following specific conditions of use apply:

- *The equipment shall be installed in an enclosure in type of protection 'Ex n' or 'Ex e', providing a degree of protection of at least IP54. Cable entry devices and blanking elements shall fulfil the same requirements.*
- *Removable Display Module 4501, when connected to the equipment, may not be damaged and shall be free of dust and moisture.*

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

INSTALLATION INSTRUCTIONS

As instruções fornecidas com o equipamento devem ser seguidas detalhadamente para assegurar uma operação segura.

The instructions provided with the equipment shall be followed in detail to assure safeoperation.

Os produtos devem ser instalados em conformidade com os normas aplicáveis para instalações elétricas em atmosferas explosivas.

The products must be installed in compliance with the applicable standards for electrical facilities in explosiveatmospheres.

As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação do equipamento são de responsabilidade dos usuários e devem ser realizadas de acordo com os requisitos dos normas técnicos vigentes e de acordo com as instruções do fabricante fornecidas junto com os produtos.

The activities of installation, inspection, maintenance, repair, review and recovery of the equipment are the responsibility of the users and must be executed in accordance with the requirements of the prevailing technical standards, and with the manufacturer's instructions provided with the products.

LISTA DOS DOCUMENTOS DE CERTIFICAÇÃO

LIST OF CERTIFICATION DOCUMENTS

Relatório de ensaio

Test report

NL/DEK/ExTR16.0049/00 (2017-02-23)

DEKRA Certification B.V.

Relatório de avaliação da conformidade

Conformity assessment report

DEKRA arquivo 219205200

DEKRA file 219205200

Relatório de auditoria

Audit report

219064200 NL/DEK/QAR13.0017/02 (2016-02-09)

DEKRA Certification B.V.

HISTÓRIA CERTIFICAÇÃO

CERTIFICATION HISTORY

Issue No: 0 Emissão inicial
Initial release



OBSERVAÇÕES

REMARKS

O produto e quaisquer variações aceitáveis no mesmo estão especificados no certificado e nos documentos aqui referidos.

The product and any acceptable variation thereto is specified in this certificate and the documents herein referred to.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas nos RAC específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e services certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate of Conformity is subject to the realization of regular continuance evaluations and the processing of any possible non-compliance in accordance with guidelines issued by the Product Certification Body and specified in the particular Compliance Evaluation Requirements. To check the current condition of validity of this Certificate of Conformity, the database of products and services certified by INMETRO must be consulted.

A marca de certificação do INMETRO deve ser aplicada ao produto conforme especificado neste certificado, pela duração do contrato de certificação do INMETRO de número 216026900 e de acordo com as condições do contrato de certificação.

The INMETRO certification mark shall be applied to the product as specified in this certificate for the duration of the INMETRO certification contract with number 216026900 and under the conditions of the certification agreement.

Se o sinal de "X" for colocado após o número do certificado, ele indica que o equipamento esta sujeito a condições de uso específicas especificadas neste certificado.

If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to Specific Conditions of Use specified in this certificate.

A versão inglesa deste certificado é líder. Em caso de discrepância, prevalece a versão inglesa.

The English version in this certificate is leading. In case of any discrepancy, the binding version is the English text.

Avaliado por

Checked by

H.T.M. van den Broek

