

PERFORMANCE
MADE
SMARTER

Produktmanual

5437

2-tråds HART 7 temperaturtransmitter



HART
COMMUNICATION PROTOCOL



TEMPERATUR | EX-BARRIERERER | KOMMUNIKATIONSINTERFACES | MULTIFUNKTIONEL | ISOLATION | DISPLAYS


Nr. 5437V107-DK
Produktversion: 01.00.00-01.99.99

PR
electronics

6 produktområder *der imødekommer ethvert behov*

Fremragende hver for sig, enestående i kombination

Med vores innovative, patenterede teknologier gør vi signalbehandling enklere og mere intelligent. Vores portefølje er sammensat af seks produktområder, hvor vi tilbyder en bred vifte af analoge og digitale enheder, der muliggør flere end tusind applikationer inden for industri- og fabriksautomation. Alle vores produkter overholder eller overgår de strengeste branchestandarder og sikrer dermed driftssikkerhed selv i de mest krævende miljøer. Desuden leveres alle produkter med fem års garanti.



Vores udvalg af temperaturtransmittere og -følere sikrer det højst mulige niveau af signalintegritet fra målepunktet til styresystemet. Temperatursignaler fra industriprocesser kan konverteres til analog, busbaseret eller digital kommunikation via en driftsikker punkt til punkt-løsning med hurtig reaktionstid, automatisk selvkalibrering, følerfejlsdetektering, lav drift og høj EMC-ydeevne i ethvert miljø.



Vi leverer de sikreste signaler ved at validere vores produkter efter de strengeste myndighedsstandarder. Med vores fokus på innovation har vi opnået banebrydende resultater i udviklingen af både effektive og omkostningsbesparende Ex-barrierer med fuld SIL 2 validering (Safety Integrity Level). Vores omfattende portefølje af analoge og digitale isolationsbarrierer med indbygget sikkerhed giver mulighed for multifunktionelle indgangs- og udgangssignaler, og PR kan derfor nemt implementeres som jeres fabriksstandard. Vores backplanes sikrer en yderligere forenkling af store installationer og sørger for problemfri integrering med DCS-standardsystemer.



Vi leverer prismæssigt overkomelige, brugervenlige, fremtidssikre kommunikationsinterfaces, der nemt kan monteres på dine i forvejen installerede PR-produkter. Samtlige interfaces er aftagelige, udstyret med et integreret display til udlæsning af procesværdier og diagnostik, og de kan konfigureres ved hjælp af trykknapper. Produktspecifikke funktioner omfatter kommunikation via Modbus og Bluetooth samt fjernadgang via vores applikation PR Process Supervisor (PPS), som fås til iOS og Android.



Vores enestående udvalg af enheder, der dækker mange applikationer, kan nemt implementeres som jeres fabriksstandard. Med kun én variant, der dækker en lang række applikationer, kan du reducere installationstid og træningsbehov, samt forenkle håndtering af reservedele i virksomheden markant. Vores enheder er designet med en høj langvarig signalpræcision, lavt energiforbrug, immunitet over for elektrisk støj og nem programmering.



Vores kompakte og hurtige 6 mm-isolatorer af høj kvalitet er baseret på mikroprocessorteknologi, der giver exceptionel ydeevne og EMC-immunitet til dedikerede anvendelser til meget lave samlede ejerskabsomkostninger. Enhederne kan monteres både lodret og vandret, og det er ikke nødvendigt med luft imellem dem.



Vores udvalg af displays er kendtegnet ved fleksibilitet og stabilitet. Enhederne opfylder stort set ethvert behov for visning af processsignaler, og de har universelle indgangs- og spændingsforsyningefunktioner. De viser måling af procesværdier i realtid, uanset hvilken branche der er tale om, og de er konstrueret, så de videregiver information brugervenligt og driftssikkert, selv i de mest krævende miljøer.

2-tråds HART 7 temperaturtransmitter 5437

Indholdsfortegnelse

Teknisk karakteristik	4
Montage / installation	4
Applikationer	5
Bestillingsskema	6
Tilbehør	6
Labeledeksempler	6
Tekniske data	7
Mekaniske specifikationer	16
LED-funktion	17
Jumpere	17
Testterminaler	18
HART-kommandoer	18
Avancerede funktioner	19
Mapping af dynamiske variabler	20
Oversigt over dynamiske variabler	20
Skrivebeskyttelse via software	21
Skrivebeskyttelse via jumper	21
Skift af HART-protokolversion	21
SIL-funktionalitet	23
Tilslutninger	24
Blokdiagram	25
Programmering	26
Forbindelse af transmittere i multidrop	27
ATEX-installationstegning	28
IECEx Installation Drawing	33
CSA Installation Drawing	38
FM Installation Drawing	41
Instalação INMETRO	46
NEPSI Installation Drawing	51
Appendix A: Diagnostics overview	53
Dokumenthistorik	56

2-tråds HART 7 temperaturtransmitter 5437

- RTD-, TC-, potentiometer-, lineær modstand og bipolar mV-indgang
- Enkelt eller ægte dobbelt indgang med følerredundans og detektering af afdrift
- Bredt omgivelsestemperaturområde under drift -50 til +85°C
- Total nøjagtighed fra 0,014%
- 2,5 kVAC galvanisk isolation
- Fuld validering iht. IEC61508 : 2010 for anvendelse i SIL 2-/3-applikationer

Anvendelse

- Temperaturmåling af et bredt udvalg af TC- og RTD-typen.
- Konvertering af lineær modstand og potentiometer-indgange med stort span til 4...20 mA.
- Konvertering af bipolare mV-signaler til 4...20 mA.
- Integration med vedligeholdssystemer.
- Designet til kritiske applikationer hvor der er behov for høj målenøjagtighed og/eller følerredundans samt detektering af følerafdrift.

Teknisk karakteristik


- Ægte dobbelt indgang. Kompakt 7-terminalsdesign giver det bredeste udvalg af dobbeltindgangskombinationer.
- Følerredundans - udgangen skifter automatisk til sekundær føler ved fejl på primær føler, hvilket giver forbedret oppetid.
- Detektering af følerafdrift - alarm udløses, hvis følere varierer parvis ud over en forudindstillet tærskelværdi, hvilket giver forbedret vedligehold.
- Dynamisk variabel opsætning af måleværdier fra følerne, såsom procesværdi, gennemsnit, differens og min./max. sporing.
- Banebrydende digital og analog signalnøjagtighed i hele området for både indgang og omgivelsestemperatur.
- Udvidet mulighed for følermatch samt Callendar Van Dusen og kundelinearisering.
- Programmerbare indgangsgrænser med realtidsmonitorering sikrer bedste processporbarhed samt "føler uden for område"-beskyttelse.
- IEC 61508 : 2010 fuldt valideret op til SIL 3 og forbedret EMC funktionel sikkerhedstest iht. IEC 61236-3-1.
- 5437xxSx er egnet til brug i systemer op til PL-niveau "d" i henhold til ISO-13849.
- Overholder NAMUR NE21, NE43, NE44, NE89, NE95 og giver diagnostisk information iht. NE107.

Montage / installation


- For DIN form B følerhovedmontage.
- Konfiguration via standard HART-kommunikationsinterface eller PR 5909 Loop Link.
- 5437A kan monteres i zone 2 og zone 22 / Class I, Division 1, Groups A, B, C, D.
- 5437B kan monteres i zone 0, 1, 2 og zone 21, 22 samt M1.
- 5437D kan monteres i zone 0, 1, 2 og zone 21, 22 samt M1 / Class I, Division 1, Groups A, B, C, D.

Applikationer

Dobbelt indgang



Enkelt indgang



Bestillingsskema

Type	Version	Indgange	SIL-godkendelse	Marine-godkendelse
5437	Standard / Zone 2 / DIV. 2 : A Zone 0, 1, 2, 21, 22, M1 : B (kun ATEX) Zone 0, 1, 2, 21, 22, M1 / DIV. 1, DIV. 2 : D	Enkelt indgang (4 terminaler) : 1 Dobbelt indgang (7 terminaler) : 2	SIL : S Ikke SIL : -	Ja : M Nej : -

Tilbehør


- 5909 = PReset PC-software t. USB-forbindelse
 277 = HART-modem med USB-forbindelse
 1125 = Akkrediteret kalibreringscertifikat, enkelt indgang, 3 punkter
 1126 = Akkrediteret kalibreringscertifikat, dobbelt indgang, 3 punkter
 1127 = Akkrediteret kalibreringscertifikat, enkelt indgang, 5 punkter
 1128 = Akkrediteret kalibreringscertifikat, dobbelt indgang, 5 punkter

Labeleksempler

5437A2SM



5437B2SM



5437D2SM



Tekniske data

Omgivelsesbetingelser:

Omgivelsestemperaturområde:

Standard	-50°C til +85°C
SIL	-40°C til +80°C
Lagringstemperatur	-50°C til +85°C
Kalibreringstemperatur	23...25°C
Relativ fugtighed	< 99% RH (ikke-cond.)
Kapslingsklasse (kabinet / klemmer)	IP68 / IP00

Mekaniske specifikationer:

Dimensioner	Ø 44 x 21,45 mm
Centerhul diameter	Ø 6,35 mm / ¼ in
Vægt	50 g
Max. ledningskvadrat	1 x1,5 mm ² flerkoret ledning
Klemskruetilspændingsmoment	0,4 Nm
Vibration	IEC 60068-2-6
2...25 Hz	±1,6 mm
25...100 Hz	±4 g

Fælles specifikationer:

Forsyningsspænding, DC:

5437A	7,5*...48** VDC
5437B og 5437D	7,5*...30** VDC
5437, EU-RO	8,3...33,6 VDC ±10%
Tillæg på min. forsyningsspænding ved brug af testterminaler	0,8 V
Max. internt effektab	≤ 850 mW
Min. belastningsmodstand ved > 37 V forsyning	(Forsyningsspænding - 37) / 23 mA

* Note: : Vær opmærksom på at minimum forsyningsspændingen måles på 5437-terminalerne, dvs. alle eksterne spændingsfald skal medregnes.

** Note: Beskyt enheden mod overspænding ved at anvende en spændingsforsyning af god kvalitet eller alternativt monter overspændingsbeskyttelsesudstyr.

Isolationsspænding - test / drift:

5437A	2,5 kVAC / 55 VAC
5437B & D	2,5 kVAC / 42 VAC
Polaritetsbeskyttelse	Alle ind- og udgange
Skrivebeskyttelse	Jumper eller software
Opvarmningstid	< 5 min.
Opstarttid	< 2,75 s
Programmering	Loop Link & HART
Signal- / støjforhold	> 60 dB
Langtidsstabilitet, bedre end	±0,05% af span / år ±0,18% af span / 5 år
Reaktionstid	75 ms
Programmerbar dæmpning	0...60 s
Signaldynamik, indgang	24 bit
Signaldynamik, udgang	18 bit
Virkning af forsyningsspændingsændring	< 0,005% af span / VDC

Indgangsnøjagtigheder:

Basisværdier		
Indgangstype	Basisnøjagtighed	Temperaturkoefficient*
Pt10	$\leq \pm 0,8^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,020^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Pt20	$\leq \pm 0,4^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,010^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Pt50	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,004^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Pt100	$\leq \pm 0,04^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Pt200	$\leq \pm 0,08^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Pt500	$T_{\max.} \leq 180^\circ\text{C}: \leq \pm 0,08^\circ\text{C}$ $T_{\max.} > 180^\circ\text{C}: \leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Pt1000	$\leq \pm 0,08^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Pt2000	$T_{\max.} \leq 300^\circ\text{C}: \leq \pm 0,08^\circ\text{C}$ $T_{\max.} > 300^\circ\text{C}: \leq \pm 0,40^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Pt10.000	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Pt x	Den højeste tolerance-værdi af de tilstødende punkter	Den højeste koefficient af de tilstødende punkter
Ni10	$\leq \pm 1,6^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,020^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni20	$\leq \pm 0,8^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,010^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni50	$\leq \pm 0,32^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,004^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni100	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni120	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni200	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni500	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni1000	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni2000	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni10000	$\leq \pm 0,32^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Ni x	Den højeste tolerance-værdi af de tilstødende punkter	Den højeste koefficient af de tilstødende punkter
Cu5	$\leq \pm 1,6^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,040^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Cu10	$\leq \pm 0,8^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,020^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Cu20	$\leq \pm 0,4^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,010^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Cu50	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,004^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Cu100	$\leq \pm 0,08^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Cu200	$\leq \pm 0,08^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Cu500	$\leq \pm 0,16^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Cu1000	$\leq \pm 0,08^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Cu x	Den højeste tolerance-værdi af de tilstødende punkter	Den højeste koefficient af de tilstødende punkter
Lin. R: 0...400 Ω	$\leq \pm 40 \text{ m}\Omega$	$\leq \pm 2 \text{ m}\Omega / ^\circ\text{C}$
Lin. R: 0...100 k Ω	$\leq \pm 4 \Omega$	$\leq \pm 0,2 \Omega / ^\circ\text{C}$
Potentiometer: 0...100%	<0,05%	< $\pm 0,005\%$

* Indgangstemperaturkoefficienterne er de listede værdier eller [0,002% af visning] / $^\circ\text{C}$, afhængigt af hvad der er højest.

Basisværdier		
Indgangstype	Basisnøjagtighed	Temperaturkoefficient*
mV: -20...100 mV	$\leq \pm 5 \mu\text{V}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,2 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$
mV: -100...1700 mV	$\leq \pm 0,1\text{mV}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 36 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$
mV: $\pm 800 \text{ mV}$	$\leq \pm 0,1\text{mV}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 32 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$
TC E	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC J	$\leq \pm 0,25^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TJ K	$\leq \pm 0,25^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC L	$\leq \pm 0,35^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC N	$\leq \pm 0,4^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC T	$\leq \pm 0,25^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC U	$<0^\circ\text{C}: \leq \pm 0,8^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$ $\geq 0^\circ\text{C}: \leq \pm 0,4^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC Lr	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC R	$<200^\circ\text{C}: \leq \pm 0,5^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$ $\geq 200^\circ\text{C}: \leq \pm 1,0^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC S	$<200^\circ\text{C}: \leq \pm 0,5^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$ $\geq 200^\circ\text{C}: \leq \pm 1,0^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC W3	$\leq \pm 0,6^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC W5	$\leq \pm 0,4^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC-type: B ¹	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC-type:B ²	$\leq \pm 3^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC-type:B ³	$\leq \pm 8^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\% \text{ af visning}^{**}$	$\leq \pm 0,8^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
TC-type:B ⁴	Ikke specifiseret	Ikke specifiseret
CJC (intern)	$< \pm 0,5^\circ\text{C}$	Inkluderet i basisnøjagtigheden
CJC (ekstern)	$\leq \pm 0,08^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$

* Indgangstemperaturkoefficienterne er de listede værdier eller $[0,002\% \text{ af visning}] / ^\circ\text{C}$, afhængigt af hvad der er højest.

** Forstærkningsafvigelse.

- TC B¹, nøjagtighed specifceret i området > 400°C
 TC B², nøjagtighed specifceret i området > 160°C < 400°C
 TC B³, nøjagtighed specifceret i området > 85°C < 160°C
 TC B⁴, nøjagtighed specifceret i området < 85°C

Udgangsnøjagtigheder:

Basisværdier		
Udgangstype	Basisnøjagtighed	Temperaturkoefficient
Gennemsnitsmåling	Gennemsnit af indgang 1 og 2 nøjagtighed	Gennemsnit af indgang 1 og 2 temperaturkoefficient
Differensmåling	Sum af indgang 1 og 2 nøjagtighed	Sum af indgang 1 og 2 temperaturkoefficient
Analog udgang	≤ ±1,6µA (0,01% af fuldt udgangsspan)	≤ ±0,48µA / K (≤ ±0,003% af fuldt udgangsspan / K)

Beregningseksempler for nøjagtighed:

Eksempel: Pt100-føler, konfiguration -200°C til +850°C:

$$\text{Pt100}_{\text{Basisnøjagtighed}} = 0,04^\circ\text{C}$$

$$\text{Udgang Analog nøjagtighed} = 0,0016 \text{ mA}$$

$$\text{Total Nøjagtighed (mA)} = \frac{\text{BasisNøjagtighed}}{\text{Konfigureret_Span}_\text{INDGANG}} \times 16,0 \text{ mA} + \text{Udgang Analog nøjagtighed}$$

$$\text{Total Nøjagtighed (mA)} = \frac{0,04^\circ\text{C}}{850^\circ\text{C} - (-200^\circ\text{C})} \times 16,0 \text{ mA} + 0,0016 \text{ mA} = 0,0022 \text{ mA}$$

$$\text{Total Nøjagtighed (\%)} = \frac{\text{Total Nøjagtighed (mA)}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\%$$

$$\text{Total Nøjagtighed (\%)} = \frac{0,0022 \text{ mA}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\% = 0,01381\%$$

Eksempel: Type K TC, intern CJC, målt visning på 400°C, span 0°C...400°C:

$$\text{Type K TC}_{\text{Basisnøjagtighed}} = 0,25^\circ\text{C}$$

$$\text{Udgang Analog nøjagtighed} = 0,0016 \text{ mA}$$

$$\text{Total Nøjagtighed (mA)} = \frac{\text{Basisnøjagtighed} + \text{Int. CJC} + (\text{forstærkningsafvigelse} \times \text{målt visning})}{\text{Konfigureret_Span}_\text{INDGANG}} \times 16,0 \text{ mA} + \text{Udgang Analog nøjagtighed}$$

$$\text{Total Nøjagtighed (mA)} = \frac{0,25^\circ\text{C} + 0,5^\circ\text{C} + (0,0001 \times 400)}{400^\circ\text{C}} \times 16,0 \text{ mA} + 0,0016 \text{ mA} = 0,0332 \text{ mA}$$

$$\text{Total Nøjagtighed (\%)} = \frac{\text{Total Nøjagtighed (mA)}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\%$$

$$\text{Total Nøjagtighed (\%)} = \frac{0,0332 \text{ mA}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\% = 0,2075\%$$

Eksempel: Type K TC, ekstern CJC Pt1000, målt visning på 400°C, span 0°C...400°C

$$\text{Type K TC}_{\text{Basisnøjagtighed}} = 0,25^\circ\text{C}$$

$$\text{Udgang Analog nøjagtighed} = 0,0016 \text{ mA}$$

$$\text{Total Nøjagtighed (mA)} = \frac{\text{Basisnøjagtighed} + \text{Ekst. CJC} + (\text{forstærkningsafvigelse} \times \text{målt visning})}{\text{Konfigureret_Span}_\text{INDGANG}} \times 16,0 \text{ mA} + \text{Udgang Analog nøjagtighed}$$

$$\text{Total Nøjagtighed (mA)} = \frac{0,25^\circ\text{C} + 0,08^\circ\text{C} + (0,0001 \times 400)}{400^\circ\text{C}} \times 16,0 \text{ mA} + 0,0016 \text{ mA} = 0,0164 \text{ mA}$$

$$\text{Total Nøjagtighed (\%)} = \frac{\text{Total Nøjagtighed (mA)}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\%$$

$$\text{Total Nøjagtighed (\%)} = \frac{0,0164 \text{ mA}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\% = 0,1025\%$$

Beregningseksemplerne er baseret på fabrikskalibreringsomgivelsestemperaturen og tager ikke højde for andre potentielle kilder til unøjagtighed, f.eks. variationer i spændingsforsyning, udsving i omgivelsestemperaturen osv. Disse parametre skal også tages i betragtning.

EMC-immunitetspåvirkning.	< ±0,1% af span
Udvidet EMC-immunitet:	
NAMUR NE 21, A-kriterium, gniststøj.	< ±1% af span

Indgangspecifikationer:

RTD-indgangstyper:

RTD-type	Standard	Min. værdi	Max. værdi	α	Min. span
Pt10...10.000	IEC 60751 JIS C 1604-8 GOST 6651-2009 Callendar Van Dusen	-200°C -200°C -200°C -200°C	+850°C +649 °C +850°C +850°C	0,003851 0,003916 0,003910 -----	10°C 10°C 10°C 10°C
Ni10...10.000	DIN 43760-1987 GOST 6651-2009 / OIML R84:2003	-60°C -60°C	+250°C +180°C	0,006180 0,006170	10°C 10°C
Cu5...1000	Edison Copper Winding No. 15 GOST 6651-2009 / OIML R84:2003 GOST 6651-94	-200°C -180°C -50°C	+260°C +200°C +200°C	0,004270 0,004280 0,004260	100°C 100°C 100°C

Tilslutning. 2-, 3- og 4-leder

Kabelmodstand pr. leder (max.) 50 Ω

Følerstrøm. < 0,15 mA

Virkning af følerkabelmodstand (3- / 4-leder). < 0,002 Ω / Ω

Følerkabel, leder-leder kapacitans Max. 30 nF (Pt1000 & Pt10000 IEC og JIS +
Ni1000 & NI10000)

Max. 50 nF (alle andre end ovennævnte)

Følerfejlsdetektering, programmerbar Ingen, Kortsluttet, Afbrudt, Kortsluttet eller Afbrudt



NOTE: Uanset opsætning af følerfejlsdetektering, er kortsluttet følerfejlsdetekteringen de-aktiveret, hvis den lave programmerede værdi for den valgte føler er lavere end detekteringsniveauet for kortsluttet føler.

Grenseværdi for kortslutningsdetektering 15 Ω

Detekteringstid for følerfejl (RTD element) ≤ 70 ms

Detekteringstid for følerfejl (for 3. og 4. leder) ≤ 2000 ms

TC-indgangstyper:

Type	Min. temperatur	Max. temperatur	Min. span	Standard
B	0 (85)°C	+1820°C	100°C	IEC 60584-1
E	-200°C	+1000°C	50°C	IEC 60584-1
J	-100°C	+1200°C	50°C	IEC 60584-1
K	-180°C	+1372°C	50°C	IEC 60584-1
L	-200°C	+900°C	50°C	DIN 43710
Lr	-200°C	+800°C	50°C	GOST 3044-84
N	-180°C	+1300°C	50°C	IEC 60584-1
R	-50°C	+1760°C	100°C	IEC 60584-1
S	-50°C	+1760°C	100°C	IEC 60584-1
T	-200°C	+400°C	50°C	IEC 60584-1
U	-200°C	+600°C	50°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	100°C	ASTM E988-96
W5	0°C	+2300°C	100°C	ASTM E988-96

Koldt loddestedskompensering (CJC):

Konstant, intern eller ekstern via Pt100- eller Ni100-følerr

Temperaturområde for intern CJC -50°C til +100°C

Ekstern CJC-tilslutning 2-, 3- eller 4-leder (4-leder kun ved dobbelt indgang)

Ekstern CJC kabelmodstand per leder (for 3- og 4-lederforbindelse) 50 Ω

Virkning af CJC-kabelmodstand (for 3- og 4-lederforbindelse) < 0,002 Ω / Ω

Ekstern CJC følerstrøm < 0,15 mA

Ekstern CJC temperaturområde -50°C til +135°C

CJC-følerkabel, leder-leder kapacitans Max. 50 nF

Max. total kabelmodstand Max. 10 kΩ

Følerkabel, leder-leder kapacitans Max. 50 nF

Følerfejlsdetektering, programmerbar Ingen, Kortsluttet, Afbrudt, Kortsluttet eller Afbrudt



Kortsluttet følerfejlsdetektering gælder kun CJC-føler.

Detekteringstid for følerfejl (TC-element) ≤ 70 ms

Detekteringstid for følerfejl, ekstern CJC (for 3. og 4. leder) ≤ 2000 ms

Lineær modstandsindgang:

Indgangsområde 0 Ω...100 kΩ

Min. span 25 Ω

Tilslutning 2-, 3- or 4-wire

Kabelmodstand per leder (max.) 50 Ω

Følerstrøm < 0,15 mA

Virkning af CJC-kabelmodstand (for 3- og 4-lederforbindelse) < 0,002 Ω / Ω

Følerkabel, leder-leder kapacitans Max. 30 nF (Lin. R > 400 Ω)

Max. 50 nF (Lin. R ≤ 400 Ω)

Følerfejlsdetektering, programmerbar Ingen, Afbrudt

Potentiometer-indgang:

Potentiometer 10 Ω...100 kΩ

Indgangsområde 0...100 %

Min. span 10%

Tilslutning 3-, 4- eller 5-leder (5-leder kun ved dobbelt indgang)

Kabelmodstand per leder (max.) 50 Ω

Følerstrøm < 0,15 mA

Virkning af CJC-kabelmodstand (for 4- og 5-lederforbindelse) < 0,002 Ω / Ω

Følerkabel, leder-leder kapacitans Max. 30 nF (Potentiometer > 400 Ω)

Max. 50 nF (Potentiometer ≤ 400 Ω)

Følerfejlsdetektering, programmerbar Ingen, Kortsluttet, Afbrudt, Kortsluttet eller Afbrudt



NOTE: Uanset opsætning af følerfejlsdetektering, er kortsluttet følerfejlsdetekteringen de-aktivert, hvis den programmerede potentiometer-værdi er lavere end detekteringsniveauet for kortsluttet føler.

Grænseværdi for kortslutningsdetektering 15 Ω

Detekteringstid for følerfejl, glider ≤ 70 ms (ingen detektion for kortsluttet indgang)

Detekteringstid for følerfejl (element) ≤ 2000 ms

Detekteringstid for følerfejl (for 4. og 5. leder) ≤ 2000 ms

mV-indgang:

Måleområde -800...+800 mV (bipolar)

-100 til 1700 mV

Min. span 2,5 mV

Indgangsmodstand 10 MΩ

Følerkabel, leder-leder kapacitans Max. 30 nF (indgangsområde: -100...1700 mV)

Max. 50 nF (indgangsområde: -20...100 mV)

Følerfejlsdetektering, programmerbar Ingen, Afbrudt


Detekteringstid for følerfejl ≤ 70 ms

Udgangsspecifikationer og HART:

Normalområde, programmerbart	3,8...20,5 / 20,5...3,8 mA
Udvidet området (udgangsgrænser), programmerbart	3,5...23 / 23...3,5 mA
Opdateringstid	10 ms
Belastning (v. strømudgang)	$\leq (V_{forsyning} - 7,5) / 0,023 [\Omega]$
Belastningsstabilitet	< 0,01% af span / 100 Ω

Af span = = af det aktuelt valgte område

Udgangsbelastning:



Følerfejlsindikation, programmerbar 3,5...23 mA

(kortsluttet følerfejlsdetection ignoreres ved TC- og mV-indgang)

NAMUR NE43 Upscale > 21 mA

NAMUR NE43 Downscale. < 3,6 mA

HART-protokolrevisioner HART 7 og HART 5

Programmerbare ind- og udgangsgrænser:

Fejstrøm Aktiver / de-aktiver

Indstillelig fejstrøm 3,5 mA...23 mA

Programmerbare indgangs- og strømudgangsgrænser er tilgængelige for at øge systemsikkerheden og -integriteten.

Indgang:

Når indgangssignalet overstiger en af de programmerbare nedre og øvre grænser, udsender enheden en brugerdefineret fejlstør. Indstilling af indgangsgrænser sikrer, at alle målinger uden for området kan identificeres og markeres via transmitter-udgangen, hvilket giver en forbedret proces og beskyttelse mod at f.eks. en proces kan løbe løbsk, og virkningerne herved reduceres.


Eksempel:

Pt100 indgangsområde **100°C til 400°C**

Indgangs-fejlgrænser programmeres til Øvre = **+650°C**, Nedre = **-150°C**


Fejlstør sættes til 3,5 mA

Udgangsgrænser programmeres til Øvre = **20,5 mA**, Nedre = **3,8 mA**



Udgang:

Når strømudgangen overstiger enten den programmerede øvre eller nedre værdi, vil enheden give en for-programmeret fejlværdi på udgangen.



Overholdte myndighedskrav:

EMC	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
ATEX	2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC	TR-CU 020/2011
EAC Ex	TR-CU 012/2011

Godkendelser:

EU RO Mutual Recognition Type Approval MRA0000023

Ex- / I.S.-godkendelser:

5437A:	
ATEX	DEKRA 18ATEX0135 X
5437B:	
ATEX	DEKRA 16ATEX0047 X
5437D:	
ATEX	DEKRA 16ATEX0047 X
5437A og 5437D:	
IECEx	IECEx DEK. 16.0029 X
c FM us	FM16CA0146X / FM16US0287X
c CSA us	16.70066266
INMETRO	DEKRA 23.0002X
NEPSI	GYJ23.1227X
EAC Ex	RU C-DK.ПБ.98.В.00192

Funktionel sikkerhed:


SIL 2-certificeret via Full Assessment iht. IEC 61508 : 2010

SFF> 93% - type B-komponent

SIL 3 Muligt via redundant struktur (HFT=0; 1oo2)

FMEDA-rapport - www.preelectronics.com**NAMUR:**

NE95-rapport Venligst kontakt os

Mekaniske specifikationer

LED-funktion

Indbygget LED indikerer fejl iht. NAMUR NE44 og NE107.


Tilstand	Grøn / rød LED
Enhed OK	Konstant
Ingen forsyning	OFF
Indikation af fejl uafhængigt af enheden, f.eks. kabelfejl, følerkortslutning, uden for indgangsgrænser	Blinker 
Fejl på enhed	Konstant

For yderligere information om enhedsdiagnostik og NE107-meddelelser, se Appendix A på side 53.


Jumpere

Enheden har to interne jumpere - den ene aktiverer skrivebeskyttelse, og den anden sætter udgangsstrømmen ved Sikker Tilstand til at gå over 21 mA, som angivet i NAMUR NE43.

Hvis jumperen ikke er monteret, vil udgangsstrømmen i Sikker Tilstand gå lavere end 3,6 mA, som angivet i NAMUR NE43.




Jumper-terminal nr. 1
er markeret med rødt på tegningen.



Testterminaler

Testterminaler tillader måling af sløjfestrøm direkte, samtidig med at sløjfeintegriteten opretholdes. Enheden skal være forsynet, når testterminaler anvendes.



Advarsel!

Ved Ex-installation må kun godkendt udstyr anvendes.

HART-kommandoer

For definitioner og yderligere information om HART-kommandoer for 5437 henvises til Field Device Specification.

Avancerede funktioner

Funktion	Beskrivelse									
Differens	Det analoge udgangssignal er proportionalt med forskellen mellem indgang 1 og indgang 2 målingerne. $Analog\ udgang = Indgang\ 1 - Indgang\ 2$ eller $Indgang\ 2 - Indgang\ 1$ eller $ Indgang\ 2 - Indgang\ 1 $									
Gennemsnitsmåling	Det analoge udgangssignal er proportional med gennemsnittet af indgang 1 og indgang 2 målingerne. $Analog\ udgang = 0,5 * (Indgang\ 1 + Indgang\ 2)$									
Max.	Det analoge udgangssignal er proportionalt med den indgang, der har den højeste værdi. $HVIS(Indgang\ 1 > Indgang\ 2) SÅ AnalogUdgang = Indgang\ 1$ ELLERS $AnalogUdgang = Indgang\ 2$									
Min.	Det analoge udgangssignal er proportionalt med den indgang, der har den laveste værdi. $HVIS(Indgang\ 1 < Indgang\ 2) SÅ AnalogUdgang = Indgang\ 1$ ELLERS $AnalogOutput = Indgang\ 2$									
Følerafdrift	Hvis forskellen mellem Indgang 1 og Indgang 2 på de målte værdier overskrider en forudindstillet værdi, vil en følerafdriftsfejl detekteres. $HVIS ABS(Indgang\ 1 - Indgang\ 2) > Følerafdriftsgrænse SÅ IndikerFølerafdriftsfejl$									
Redundans (Hot backup)	Det analoge udgangssignal er proportionalt med indgang 1, så længe der ikke detekteres nogen fejl, og indgangen er inden for brugerdefinerede grænser. Hvis der detekteres en følerfejl på indgang 1, eller hvis værdien for føler 1 ikke er inden for brugerdefinerede grænser, bliver det analoge udgangssignal proportionalt med indgang 2, og der bliver genereret en advarselsindikering. $HVIS(IndgenFølerfejlPåIndgang1 OG Indgang1IndenForGrænser) SÅ AnalogUdgang = Indgang\ 1$ ELLERS $HVIS(IndgenFølerfejlPåIndgang2 OG Indgang2IndenForGrænser) SÅ AnalogUdgang = Indgang\ 2$									
Kundelinearisering - polynomietype	Understøtter polynomielinearisering op til 5 segmenter, hver med op til et 4. ordens polynomie									
Kundelinearisering - Callendar Van Dusen	Understøtter direkte indtastning af CVD-konstanter.									
Kundelinearisering - tabellinearisering	Understøtter tabellinearisering med op til 60 ind/ud værdier.									
Kundelinearisering - 2. ordens spline linearisering	Understøtter 2. ordens spline linearisering med op til 40 ind/ud værdier.									
Driftstidsmåler - transmitterelektronik	Registrering af den interne transmittertemperatur under drift, tidslog med anvendt tid i hver af 9 faste undertemperaturområder. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>< -50°C</td></tr> <tr><td>-50...-30°C</td></tr> <tr><td>-30...-10°C</td></tr> <tr><td>-10...+10°C</td></tr> <tr><td>+10...+30°C</td></tr> <tr><td>+30...+50°C</td></tr> <tr><td>+50...+70°C</td></tr> <tr><td>+70...+85°C</td></tr> <tr><td>>85°C</td></tr> </table>	< -50°C	-50...-30°C	-30...-10°C	-10...+10°C	+10...+30°C	+30...+50°C	+50...+70°C	+70...+85°C	>85°C
< -50°C										
-50...-30°C										
-30...-10°C										
-10...+10°C										
+10...+30°C										
+30...+50°C										
+50...+70°C										
+70...+85°C										
>85°C										
Driftstidsmåler - indgange	Registrering af indgangsværdier under drift, tidslog med anvendt tid i hver af 9 faste underområder. Underområder er defineret individuelt for hver indgangstype.									
Slavemarkør - transmitterelektronik	Registrering af min./max. intern transmittertemperatur for enhedens komplette driftstid.									
Slavemarkør - indgange	Registrering af min./max. værdier for indgangsmålinger gemmes. Værdierne nulstilles, når konfiguration ændres.									


Mapping af dynamiske variabler

Fire dynamiske variabler er understøttet, PV, SV, TV og QV.

Ved hjælp af HART-kommandoer kan disse tildeles til en hvilken som helst Enhedsvariabel (DV 0 - 15) i en hvilken som helst kombination. Enhedsvariablen som er mappet til PV styrer loopstrømmen.

Enhedsvariabler	
DV0	Indgang 1 (temperatur, spænding, modstand...)
DV1	Indgang 2 (temperatur, spænding, modstand...)
DV2	CJC 1, indgang 1 CJC-temperatur, kun gyldig hvis indgang 1 er en TC-indgang
DV3	CJC 2, indgang 2 CJC-temperatur, kun gyldig hvis indgang 2 er en TC-indgang
DV4	Gennemsnit af indgang 1 og indgang 2
DV5	Differens indgang 1 - indgang 2
DV6	Differens indgang 2 - indgang 1
DV7	Absolut forskel (indgang 1 - indgang 2)
DV8	Minimum (indgang 1, indgang 2)
DV9	Maximum (indgang 1, indgang 2)
DV10	Indgang 1 med indgang 2 som backup
DV11	Indgang 2 med indgang 1 som backup
DV12	Gennemsnit af indgang 1 og indgang 2, med begge som backup
DV13	Minimum af indgang 1 og 2, med begge som backup
DV14	Maximum af indgang 1 og 2, med begge som backup
DV15	Elektroniktemperatur

Oversigt over dynamiske variabler



Skrivebeskyttelse via software

Det Standard Aktive Password - når enheden forlader fabrikken - er '*****'; dette kan ændres af brugeren. Hvis det Aktive Password ikke kendes, kontakt PR electronics support - www.prelectronics.com/dk/contact. Ved ændring af password anvendes Latin-1 karakterer, som kan indtastes og vises på enhver terminal.

Når skrivebeskyttelse er aktiveret, accepteres ingen "skrive"-kommandoer uanset positionen på jumperen til "Skrivebeskyttelse".

Skrivebeskyttelse via jumper

Hvis en jumper er sat i "Skrivebeskyttelses"-position, accepteres "skrive"-kommandoer ikke - heller ikke selvom "skrivebeskyttelse" er deaktiveret via software.

Skift af HART-protokolverision

Det er muligt at ændre enhedens HART-protokolrevision via PReset software samt et PR 5909 Loop Link kit eller HART interface.

Andre HART-kommunikationsværktøjer som f.eks. en håndholdt HART-terminal kan også anvendes.

Procedure for anvendelse af håndholdt HART-terminal til ændring af en 5437 fra HART 7 til HART 5 og vice versa:

Ændring af 5437 fra HART 7 til HART 5:

1. Når man går ind i enhedsmenuen (eller trykker hjem) vil onlinemenuen blive vist.
2. Vælg **Enhedsopsætning** og tryk på pil til højre tasten (eller alternativt tryk 7)
3. Vælg **Diagnose/Service** og tryk på pil til højre tasten (eller alternativt tryk 3)
4. Vælg **Skrivebeskyttelse** og tryk på pil til højre tasten (eller alternativt tryk 6)
5. Vælg **Skift til HART 5** og tryk på pil til højre tasten (eller alternativt tryk 3)
6. Når displayet siger "Er du sikker på, at du ønsker at skifte til HART 5-protokol?" tryk OK
7. Indtast det korrekte aktive password, default er "*****" (otte stjerner), og tryk OK
8. Når displayet siger "Enheden er nu i HART 5 mode" trykkes OK og derefter Afslut for at gå offline og indlæse nye enheder.
9. Enheden vil nu fremstå som en 5437 (HART5)-enhed, vælg denne for at gå ind i onlinemenuen igen.

NOTE! Efter skift til HART 5, vil konfigurationen blive nulstillet til fabriksindstilling.

Hurtige genvejstaster til onlinemenuen er: **7, 3, 6, 3, OK, OK, OK, Afslut**.

For at skifte tilbage til HART 7, skal man blot følge same procedure som ovenstående, dog skal **Skift til HART 7** vælges under punkt 5.


Når man skifter tilbagetil HART 7, forbliver konfigurationen den samme.

Procedure for anvendelse af PRReset software og 5909 Loop Link eller HART-kommunikationsinterface til ændring af en 5437 fra HART 7 til HART 5 og vice versa

Skift fra HART 7 til HART 5

Vælg produkt 5437 og klik på "HART"-fanen.

Klik på "Password / Skrivebeskyttelse / Protokol" og vælg "Skift protokol til HART 5" i pop-up vinduet, bekræft ved at trykke OK.



Nu vil følgende besked komme frem:




NOTE! Efter skift til HART 5, vil konfigurationen blive nulstillet til fabriksindstilling.

Skift fra HART 5 til HART 7

Vælg 5437-produktet og klik på "HART"-fanen.

Klik på "Password / Skrivebeskyttelse / Protokol" og vælg "Skift protokol til HART 7" i pop-up vinduet, bekræft ved at trykke OK.



Nu vil følgende besked komme frem:




SIL-funktionalitet

For information om aktivering af og drift i SIL-tilstand, henvises til sikkerhedsmanualen (Safety Manual) for 5437.


Tilslutninger

Enkelt indgang


2- / 3- / 4-leder
RTD eller lin. R




TC (intern CJC eller
ekstern 2- / 3-leder CJC)




mV



3- / 4-leder potentiometer




Udgang




Dobbeltsindgang


Indgang 1: 2- / 3- / 4-leder RTD eller lin. R
Indgang 2: 2- / 3- / 4-leder RTD eller lin. R




Indgang 1: TC (int. CJC eller ekst. 2- / 3-leder CJC)
Indgang 2: 2- / 3- / 4-leder RTD




Indgang 1: 2- / 3- / 4-leder CJC
Indgang 2: TC (int. CJC eller ext.
2- / 3- / 4-leder CJC)




Indgang 1: mV
Indgang 2: mV




Indgang 1: 3- / 4-leder potentiometer
Indgang 2: 3- / 4-leder potentiometer



Indgang 1: 5-leder potentiometer
Indgang 2: 3-leder potentiometer



Blokdiagram



Se side 24 for overblik over alle indgangsforbindelser.


Programmering

5437 kan programmeres på 4 følgende måder:

1. Via PR electronics A/S' kommunikationsinterface Loop Link og PReset PC konfigurationssoftware.
2. Via HART-modem og PReset PC konfigurationssoftware.
3. Via HART-kommunikator med PR electronics A/S' DDL driver.
4. Via programmeringsframework, f.eks. DCS, PACTWare, etc.


1: Loop Link

Ved programmering henvises til tegningen nedenfor og hjælpefunktionen i PReset programmet.
Loop Link må ikke benyttes til kommunikation med moduler installeret i Ex-område.




2: HART-modem

Ved programmering henvises til tegningen nedenfor og hjælpefunktionen i PReset programmet.




3: HART-kommunikator

Ved programmering henvises til tegningen nedenfor. For at få adgang til produktspecifikke kommandoer skal HARTkommunikatoren indeholde PR electronics' 5437 DD driver. Denne kan rekviseres enten hos HART Communication Foundation eller hos PR electronics




4: Programmeringsframework

Understøtter både EDD- og FDT-/DTM-teknologi og giver mulighed for konfiguration og monitorering via relevante DCS/Asset Management Systems og understøttede håndteringsværktøjer som f.eks. Pactware.



Forbindelse af transmittere i multidrop



- Kommunikationen kan foregå via HART-kommunikator eller HART-modem.
- HART-kommunikatoren eller HART-modem kan tilsluttes over punkterne AB eller BC.
- Udgangene på op til 63 transmittere kan parallelforbindes for digital HART 7 kommunikation på 2-ledere.
- Hver transmitter skal, inden den tilsluttes, konfigureres med et unikt nummer fra 1 til 63. Hvis 2 transmittere konfigureres med samme nummer, ses der bort fra begge. Transmitterne skal programmeres til multidrop mode (med et fast udgangssignal på 4 mA). Den maksimale strøm i sløjfen kan dermed blive 252 mA.
- PRset PC konfigurationssoftwaren kan konfigurere den enkelte transmitter til multidrop mode og tildele en unik polling adresse.

ATEX-installationstegning 5437QA01-V7R0

ATEX-certifikat DEKRA 16ATEX 0047X
Standarder: EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012,
EN 60079-15:2010, EN 60079-7:2015 + A1:2018


Ex ia installation

For sikker installation af 5431D.., 5434D.., 5435D.., 5437B.. og 5437D.. skal følgende overholdes:

Mærkning  II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga eller
II 2(1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
II 2 D Ex ia IIIC Db
I M1 Ex ia I Ma

Ex-område
Zone 0, 1, 2, 21, 22 og M1

Ikke Ex-område




	Klemme 3,4,5,6 og 3,7,8,9	Klemme 3,4,5,6,7,8,9
Uo	7,2 VDC	7,2 VDC
Io:	7,3 mA	12,9 mA
Po	13,2 mW	23,3 mW
Lo:	667 mH	200 mH
Co	13,5 µF	13,5 µF

Ex ib installation

Ex-område
Zone 0, 1, 2,
21, 22 og M1

Ex-område
Zone 1

Ikke Ex-område



	Klemme 3,4,5,6 og 3,7,8,9	Klemme 3,4,5,6,7,8,9
Uo	7,2 VDC	7,2 VDC
Io:	7,3 mA	12,9 mA
Po	13,2 mW	23,3 mW
Lo:	667 mH	200 mH
Co	13,5 µF	13,5 µF

Klemme 1,2 Ex ia og Ex ib installation Ui: 30 VDC; Ii: 120 mA; Li: 0 µH; Ci: 1,0 nF	Temperaturområde
Pi: 900 mW	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 65°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 50°C
Pi: 750 mW	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C
Pi: 610 mW	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C

Generelle installationsforskrifter

Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.

Hvis huset er lavet af ikke-metallisk plastikmateriale, skal elektrostatiske ladninger på transmitterens hus undgås.

EPL Ga: Hvis huset er fremstillet i aluminium, skal det installeres på en sådan måde, at antændelseskilder forårsaget af stød og friktionsgnister udelukkes.

Afstanden mellem klemmerne, inklusiv den ubeskyttede del af ledningerne, skal være mindst 3 mm fra enhver form for jordet metal.

Testterminaler tillader måling af sløjfestrøm direkte, samtidig med at sløjfeintegriteten opretholdes. Enheden skal være forsynet, når testterminaler anvendes. Ved Ex-installation må kun godkendt udstyr anvendes.

Hvis transmitteren har været anvendt i beskyttelsestype Ex nA eller Ex ec, må den efterfølgende ikke anvendes til egensikker installation.

For installation i områder med potentiel eksplosionsfare på grund af gas skal følgende overholdes:

Transmitteren skal monteres i et form B hus i overensstemmelse med DIN 43729 eller tilsvarende med en kapslingsklasse på mindst IP20 i overensstemmelse med EN 60529. Huset skal være egnet til den pågældende applikation samt være installeret korrekt.

For installation i områder med potentiel eksplosionsfare på grund af brændbart støv skal følgende overholdes:

Hvis transmitteren installeres i en eksplosiv atmosfære, der kræver udstyrbeskyttelsesniveau Db, skal transmitteren monteres i et hus med en tæthedgrad på mindst IP5X i overensstemmelse med EN 60079-0, og huset skal være egnet til den pågældende installation samt være installeret korrekt.

Kabelforskruninger og blindstik skal opfylde samme krav.

EPL Db: Overfladetemperaturen på det ydre hus må være +20 K over omgivelsestemperaturen målt uden støvlag.

For installation i miner skal følgende overholdes:

Transmitteren skal monteres i et metalhus med en tæthedgrad på mindst IP54 i overensstemmelse med EN 60529.

Huse af aluminium er ikke tilladt i miner.

Huset skal være egnet til den pågældende applikation samt være installeret korrekt.

Kabelforskruninger og blindstik skal overholde same krav.

Ex nA / Ex ec / Ex ic installation

ATEX-certifikat DEKRA 18ATEX0135X


For sikker installation af 5431A.., 5434A.., 5435A.. og 5437A.. skal følgende overholdes:

Mærkning



- II 3 G Ex nA IIC T6...T4 Gc
- II 3 G Ex ec IIC T6...T4 Gc
- II 3 G Ex ic IIC T6...T4 Gc
- II 3 D Ex ic IIIC Dc

Ex-område
Zone 2 og 22



Ikke Ex-område

Klemme 1,2 Ex nA & ec	Klemme 1,2 Ex ic	Klemme 1,2 Ex ic	Temperaturområde
Vmax= 37 VDC	Ui = 37 VDC Li = 0 µH Ci = 1 nF	Ui = 48 VDC Pi = 851 mW Li = 0 µH Ci = 1 nF	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C
Vmax= 30 VDC	Ui = 30 VDC Li = 0 µH Ci = 1 nF		T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C

Klemme 3,4,5,6,7,8,9 Ex nA & Ex ec	Klemme 3, 4, 5, 6 og 3, 7, 8, 9 Ex ic	Klemme 3,4,5,6,7,8,9 Ex ic
Vmax = 7,2 VDC	Uo: 7,2 VDC Io: 7,3 mA Po: 13,2 mW Lo: 667 mH Co: 13,5 µF	Uo: 7,2 VDC Io: 12,9 mA Po: 23,3 mW Lo: 200 mH Co: 13,5 µF

Generelle installationsforskrifter

Hvis huset er lavet af ikke-metallisk plastikmateriale, skal elektrostatiske ladninger på transmitterens hus undgås.

Hvis omgivelsestemperaturen $\geq 60^{\circ}\text{C}$, skal der bruges varmebestandige kabler med specifikationer på mindst 20K over omgivelsestemperaturen.

Huset skal være egnet til pågældende applikation og monteres korrekt.

Afstanden mellem klemmerne, inklusiv den ubeskyttede del af ledningerne, skal være mindst 3 mm fra enhver form for jordet metal.

'TEST'-forbindelse må kun anvendes, når området er sikkert, eller hvis forsynings- / udgangskredsløbet og det anvendte multimeter er egensikre.

For installation i områder med potentiel eksplorationsfare på grund af gas skal følgende overholdes:

Transmitteren skal monteres i et hus med en kapslingsklasse på mindst IP54 i overensstemmelse med EN60079-0.

Yderligere skal huset yde intern forureningsgrad 2 eller bedre som defineret i EN 60664-1.

Kabelforskruninger og blindstik skal overholde samme krav.

For installation i områder med potentiel eksplorationsfare på grund af brændbart støv skal følgende overholdes:

EPL Dc: Overfladetemperaturen på det ydre hus må være +20 K over omgivelsestemperaturen målt uden støvlag.

Hvis transmitteren modtager et egensikkert signal af typen "ic" og har interface til et egensikkert signal af typen "ic" (f.eks. et passivt modul), skal transmitteren monteres i et form B metalhus i overensstemmelse med DIN 43729 eller tilsvarende med en kapslingsklasse på mindst IP54 i overensstemmelse med EN60079-0.

Kabelforskruninger og blindstik skal overholde samme krav.

Hvis transmitteren installeres i en eksplosiv atmosfære, der kræver udstyrsbeskyttelsesniveau Gc, og anvendes i beskyttelsestype Ex nA eller Ex ec, skal transmitteren monteres i et hus med en tæthedssgrad på mindst IP54 i overensstemmelse med EN 60079-0, og huset skal være egnet til den pågældende installation samt være installeret korrekt.

Kabelforskruninger og blindstik skal overholde samme krav.

IECEx Installation drawing 5437QI01-V7R0

IECEx Certificate IECEx DEK 16.0029X

Standards: IEC60079-0:2017, IEC60079-11:2011,
IEC60079-15:2010, IEC60079-7:2017


For safe installation of the 5431D..,5434D.., 5435D.. and 5437D.. the following must be observed.

Marking Ex ia IIC T6...T4 Ga or
 Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
 Ex ia IIIC Db
 Ex ia I Ma

Ex ia Installation

Hazardous Area
Zone 0, 1, 2, 21, 22 and M1

Unclassified Area




	Terminal 3,4,5,6 and 3,7,8,9	Terminal 3,4,5,6,7,8,9
Uo	7.2 VDC	7.2 VDC
Io:	7.3 mA	12.9 mA
Po	13.2 mW	23.3 mW
Lo:	667 mH	200 mH
Co	13.5 μ F	13.5 μ F

Ex ib Installation

Hazardous Area
Zone 0, 1, 2,
21, 22 and M1

Hazardous Area
Zone 1

Unclassified Area



	Terminal 3,4,5,6 and 3,7,8,9	Terminal 3,4,5,6,7,8,9
Uo	7.2 VDC	7.2 VDC
Io:	7.3 mA	12.9 mA
Po	13.2 mW	23.3 mW
Lo:	667 mH	200 mH
Co	13.5 μ F	13.5 μ F

Terminal 1,2 Ex ia and Ex ib installation Ui: 30 VDC; Ii: 120 mA; Li: 0 μ H; Ci: 1 nF	Temperature Range
Pi: 900 mW	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 65°C T6: -50 \leq Ta \leq 50°C
Pi: 750 mW	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 70°C T6: -50 \leq Ta \leq 55°C
Pi: 610 mW	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 75°C T6: -50 \leq Ta \leq 60°C

General installation instructions

If the enclosure is made of non-metallic plastic materials, electrostatic charges on the transmitter enclosure shall be avoided.

For EPL Ga, if the enclosure is made of aluminum, it must be installed such, that ignition sources due to impact and friction sparks are excluded

The distance between terminals, inclusive the wires bare part, shall be at least 3 mm separated from any earthed metal.

The test pins allow measurement of loop current directly while maintaining loop integrity. Power must be connected to the transmitter when using the test pins. For hazardous area installation, only certified test equipment may be used.

If the transmitter was applied in type of protection Ex nA or Ex ec, it may afterwards not be applied for intrinsic safety.

For installation in a potentially explosive gas atmosphere, the following instructions apply:

The transmitter shall be mounted in an enclosure form B according to DIN43729 or equivalent that is providing a degree of protection of at least IP20 according to IEC60529.

The enclosure shall be suitable for the application and correctly installed.

For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following instructions apply:

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of equipment protection level Db or Dc and applied in type of protection Ex ia or Ex ic, the transmitter shall be mounted in enclosure that provides a degree of protection of at least IP5X according to IEC 60079-0, and that is suitable for the application and correctly installed.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

The surface temperature of the outer enclosure is +20 K above the ambient temperature, determined without a dust layer.

For installation in mines the following instructions apply:

The transmitter shall be mounted in a metal enclosure that is providing a degree of protection of at least IP54 according to IEC60529.

Aluminum enclosures are not allowed for mines.

The enclosure shall be suitable for the application and correctly installed.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.


Ex nA / Ex ec / Ex ic Installation

For safe installation of the 5431A.., 5434A.., 5435A.. and 5437A.. the following must be observed.

Marking	Ex nA IIC T6...T4 Gc Ex ec IIC T6...T4 Gc Ex ic IIC T6...T4 Gc Ex ic IIIC Dc
---------	---

Hazardous Area
Zone 2 and 22

Unclassified Area



Terminal 1,2 Ex nA & ec	Terminal 1,2 Ex ic	Terminal 1,2 Ex ic	Temperature Range
Vmax= 37 VDC	Ui = 37 VDC Li = 0 μ H Ci = 1.0 nF	Ui = 48 VDC Pi = 851 mW Li = 0 μ H Ci = 1.0 nF	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 70°C T6: -50 \leq Ta \leq 55°C
Vmax= 30 VDC	Ui = 30 VDC Li = 0 μ H Ci = 1.0 nF		T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 75°C T6: -50 \leq Ta \leq 60°C

Terminal 3,4,5,6,7,8,9 Ex nA & Ex ec	Terminal 3, 4, 5, 6 and 3, 7, 8, 9 Ex ic	Terminal 3,4,5,6,7,8,9 Ex ic
Vmax = 7.2VDC	Uo: 7.2 VDC Io: 7.3 mA Po: 13.2 mW Lo: 667 mH Co: 13.5 μ F	Uo: 7.2 VDC Io: 12.9 mA Po: 23.3 mW Lo: 200 mH Co: 13.5 μ F

General installation instructions

If the enclosure is made of non-metallic plastic materials, electrostatic charges on the transmitter enclosure shall be avoided.

For an ambient temperature $\geq 60^{\circ}\text{C}$, heat resistant cables shall be used with a rating of at least 20 K above the ambient temperature.

The enclosure shall be suitable for the application and correctly installed

The distance between terminals, inclusive the wires bare part, shall be at least 3 mm separated from any earthed metal.

'TEST' connection, may only be applied when the area is safe, or if supply / output circuit and the applied current meter are intrinsically safe.

For installation in a potentially explosive gas atmosphere, the following instructions apply:

The transmitter shall be installed in an enclosure providing a degree of protection of not less than IP54 in accordance with IEC 60079-0, which is suitable for the application and correctly installed e.g. in an enclosure that is in type of protection Ex n or Ex e. Additionally, the area inside the enclosure shall be pollution degree 2 or better as defined in IEC 60664-1.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following instructions apply:

For EPL Dc, the surface temperature of the outer enclosure is +20 K above the ambient temperature, determined without a dust layer.

If the transmitter is supplied with an intrinsically safe signal "ic" and interfaces an intrinsically safe signal "ic" (e.g. a passive device), the transmitter shall be mounted in a metal enclosure form B according to DIN 43729 or equivalent that provides a degree of protection of at least IP54 according to IEC 60079-0.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of equipment protection level Gc and applied in type of protection Ex nA or Ex ec, the transmitter shall be mounted in enclosure that provides a degree of protection of at least IP54 according to IEC 60079-0, and that is suitable for the application and correctly installed. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.


CSA Installation drawing 5437QC01-V5R0

CSA Certificate 16.70066266

Division1 / Ex ia, Intrinsic Safe Installation

For safe installation of the 5431D..,5434D.., 5435D.. and 5437D.. the following must be Observed.

Marking Class I Division 1, Group A,B,C,D
Ex ia IIC T6...T4
Class I, Zone 0: AEx ia IIC T6...T4
Ex ib [ia] IIC T6...T4
Class I Zone 1 AEx ib [ia] IIC T6...T4



	Terminal 3,4,5,6 and 3,7,8,9	Terminal 3,4,5,6,7,8,9
Uo	7.2 VDC	7.2 VDC
Io:	7.3 mA	12.9 mA
Po	13.2 mW	23.3 mW
Lo:	667 mH	200 mH
Co	13.5 μ F	13.5 μ F

Um \leq 250V
Voc or Uo \leq Vmax or Ui
Isc or Io \leq Imax or li
Po \leq Pmax or Pi
Ca or Co \geq Ci + Ccable
La or Lo \geq Li + Lcable

Terminal 1,2 Ex ia, Div1	Temperature Range
Pi: 900 mW Ui: 30 VDC; li: 120 mA Li:0 μ H; Ci:1.0nF	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 70°C T6: -50 \leq Ta \leq 55°C
Pi: 750 mW Ui: 30 VDC; li: 100 mA Li:0 μ H; Ci:1.0nF	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 75°C T6: -50 \leq Ta \leq 60°C

IS Installation instructions

- Install in accordance with the US the National Electrical Code (NEC) or for Canada the Canadian Electrical Code (CEC).
- The transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation codes stipulated in the Canadian Electrical Code (CEC) or for US the National Electrical Code (NEC).
- To establish Class II and Class III, Division 1 or IIIC ratings, the equipment shall be installed in an enclosure that is approved for use in Class II and Class III hazardous (classified) locations.
- If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic charging shall be avoided.
- Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.


WARNING: Substitution of components may impair intrinsic safety

AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à la sécurité intrinsèque

Division 2 / Ex nA, Non Incendive Installation

For safe installation of the 5431A.., 5434A.., 5435A.. and 5437A.. the following must be observed.

Marking	Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Ex nA IIC T6...T4 Class I, Zone 2: AEx nA IIC T6...T4 Ex nA [ic] IIC T6...T4 Class I, Zone 2: AEx nA [ic] IIC T6...T4
---------	--



Terminal 1,2	Temperature Range
Ex nA	
Supply voltage: max 37 VDC	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C
Supply voltage: max 30 VDC	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C

NI Installation instructions

- The transmitter must be installed in an enclosure providing a degree of protection of at least IP54 according to IEC60529 that is suitable for the application and is correctly installed. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.
- If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic charging shall be avoided.
- Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.

WARNING: Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2

AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à l'aptitude à la Classe I, Division 2

WARNING: Do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be safe.

AVERTISSEMENT: Ne débranchez pas l'équipement sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est connue pour être sûre.

Non Incendive field wiring installation

The non incendive field Wiring Circuit concept allows interconnection of Nonincendive Field wiring Apparatus with Associated Nonincendive Field Wiring Apparatus or Assosicated Intrinsically Safe Apparatus or Associated Apparatus not specially examined in combination as a system using any of the wiring methods permitted for unclassified locations, $V_{oc} < V_{max}$, $C_a \geq C_i + C_{cable}$, $L_a \geq L_i + L_{cable}$.

Terminal 1,2	Temperature Range
Non Incendive Field wiring parameters	
$V_{max} = 30$ VDC, $C_i = 1nF$, $L_i = 0$	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C

Functional Ratings:

$U_{nom} \leq 30$ VDC; $I_{nom} \leq 3.5 - 23$ mA

FM Installation drawing 5437QF01-V5R0

FM Certificates FM16CA0146X and FM16US0287X

Division1 / Zone 0, Intrinsic Safe Installation

For safe installation of the 5431D..,5434D.., 5435D.. and 5437D.. the following must be observed.



Marking:

- CL I, Div 1, Gp A,B,C,D
- CL I, Zone 0 AEx ia IIC, T6...T4
- CL I, Zone 1 [0] AEx ib [ia] IIC,T6...T4
- Ex ia IIC, T6...T4 Ga
- Ex ib [ia Ga] IIC, T6...T4 Gb

Hazardous Area
 CL I, Div 1, GP ABCD
 CL I, Zone 0 IIC

Terminal:
3,4,5,6,7,8,9
 Uo: 7.2 VDC
 Io: 12.9 mA
 Po: 23.3 mW
 Lo: 200 mH
 Co: 13.5 μ F

Terminal:
3,4,5,6 and 3,7,8,9
 Uo: 7.2 VDC
 Io: 7.3 mA
 Po: 13.2 mW
 Lo: 667 mH
 Co: 13.5 μ F



Non Classified Area

Um \leq 250V
 Voc or Uo \leq Vmax or Ui
 Isc or Io \leq Imax or li
 Po \leq Pi
 Ca or Co \geq Ci + Ccable
 La or Lo \geq Li + Lcable

Terminal 1,2	Temperature Range
AEx/Ex ia IIC, T6...T4 Ga; CL I, Div 1, Gp ABCD, T6...T4;	
Ui: 30 VDC; li: 120 mA Pi: 900 mW Li:0 μ H; Ci:1.0nF	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 70°C T6: -50 \leq Ta \leq 55°C
Ui: 30 VDC; li: 100 mA Pi: 750 mW Li:0 μ H; Ci:1.0nF	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 75°C T6: -50 \leq Ta \leq 60°C

Zone 0 / Zone 1, Intrinsic Safe Installation

Hazardous Area
CL I, Zone 0 IIC

Hazardous Area
CL I, Zone 1 IIC

Non Classified Area

Terminal: 3,4,5,6,7,8,9

Uo: 7.2 VDC

Io: 12.9 mA

Po: 23.3 mW

Lo: 200 mH

Co: 13.5 μ F

Terminal:

3,4,5,6 and

3,7,8,9


Uo: 7.2 VDC

Io: 7.3 mA

Po: 13.2 mW

Lo: 667 mH

Co: 13.5 μ F



$Um \leq 250V$
 $Voc \text{ or } Uo \leq V_{max} \text{ or } Ui$
 $Isc \text{ or } Io \leq I_{max} \text{ or } I_i$
 $Po \leq Pi$
 $Ca \text{ or } Co \geq Ci + C_{cable}$
 $La \text{ or } Lo \geq Li + L_{cable}$

Terminal 1,2	Temperature Range
Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb; Ui: 30 VDC; ii: 120 mA Pi: 900 mW Li: 0 μ H; Ci: 1.0nF	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 70°C T6: -50 \leq Ta \leq 55°C
Ui: 30 VDC; ii: 100 mA Pi: 750 mW Li: 0 μ H; Ci: 1.0nF	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 75°C T6: -50 \leq Ta \leq 60°C

IS installation instructions

- Install in accordance with the US the National Electrical Code (NEC) or for Canada the Canadian Electrical Code (CEC).
- Equipment that is FM-approved for intrinsic safety may be connected to barriers based on the ENTITY CONCEPT. This concept permits interconnection of approved transmitters, meters and other devices in combinations which have not been specifically examined by FM, provided that the agency's criteria are met. The combination is then intrinsically safe, if the entity concept is acceptable to the authority having jurisdiction over the installation.
- The entity concept criteria are as follows:
The intrinsically safe devices, other than barriers, must not be a source of power. The maximum voltage U_i (V_{max}) and current I_i (I_{max}), and maximum power P_i (P_{max}), which the device can receive and remain intrinsically safe, must be equal to or greater than the voltage (U_o or V_{oc} or V_t) and current (I_o or I_{sc} or I_t) and the power P_o which can be delivered by the barrier.
- The sum of the maximum unprotected capacitance (C_i) for each intrinsically safe device and the interconnecting wiring must be less than the capacitance (C_a) which can be safely connected to the barrier.
- The sum of the maximum unprotected inductance (L_i) for each intrinsically safe device and the interconnecting wiring must be less than the inductance (L_a) which can be safely connected to the barrier.
- The entity parameters U_o, V_{oc} or V_t and I_o, I_{sc} or I_t , and C_a and L_a for barriers are provided by the barrier manufacturer.
- The transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation codes stipulated in the Canadian Electrical Code (CEC) or for US the National Electrical Code (NEC).
- If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic charging shall be avoided.
- Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.

WARNING: Substitution of components may impair intrinsic safety

AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à la sécurité intrinsèque


Division 2 / Zone 2, Non Sparking Installation

For safe installation of the 5431A.., 5434A.., 5435A.. and 5437A.. the following must be observed.

Marking	Class I, Division 2, GP A,B,C,D T6...T4 Class I, Zone 2 AEx nA IIC, T6...T4 Gc Class I, Zone 2 Ex nA IIC, T6...T4 Gc NIFW, CL I, Div 2, GP A,B,C,D
---------	---

Hazardous Area
CL I, Div 2, GP ABCD
CL I, Zone 2 IIC

Terminal:
3,4,5,6,7,8,9
Vmax: 7.2 VDC



Unclassified Area

Class2 Supply with Transient protection or Associated Nonincendive Field Wiring Apparatus

Terminal 1,2 AEx/Ex nA IIC T6..T4 Gc	Temperature Range
Supply voltage: max 37 VDC	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C
Supply voltage: max 30 VDC	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C

NI Installation instructions

- The transmitter must be installed in an enclosure providing a degree of protection of at least IP54 according to IEC60529 that is suitable for the application and is correctly installed. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.
- If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic charging shall be avoided.
- Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.

WARNING: Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2
AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à la sécurité intrinsèque

WARNING: Do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be safe.

AVERTISSEMENT: Ne débranchez pas l'équipement sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est connue pour être sûre.

Non Incendive Field Wiring installation

The non incendive field Wiring Circuit concept allows interconnection of Nonincendive Field wiring Apparatus with Associated Nonincendive Field Wiring Apparatus or Assosicated Intrinsically Safe Apparatus or Associated Apparatus not specially examined in combination as a system using any of the wiring methods permitted for unclassified locations, $V_{oc} < V_{max}$, $C_a \geq C_i + C_{cable}$, $L_a \geq L_i + L_{cable}$.

Terminal 1,2 Non Incendive Field Wiring parameters	Temperature Range
Vmax= 30 VDC, Ci=1nF, Li=0	T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C

Functional Ratings:

Unom ≤ 30 VDC; Inom ≤ 3.5 - 23 mA

Instalação INMETRO 5437QB01-V4R1

INMETRO Certificado DEKRA 23.0002X

Normas: **ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versão Corrigida:2023**
ABNT NBR IEC 60079-7:2018 Versão Corrigida:2022
ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Versão Corrigida:2017


Para a instalação segura do 5431D.., 5434D.., 5435D.. e 5437D.. os seguintes pontos devem ser observados:

NOTAS Ex ia IIC T6...T4 Ga ou
 Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
 Ex ia IIIC Db
 Ex ia I Ma

Instalação Ex ia

Área Classificada
Zone 0, 1, 2, 21, 22 e M1

Área Não classificada




	Terminais 3,4,5,6 e 3,7,8,9	Terminais 3,4,5,6,7,8,9
Uo	7,2 VDC	7,2 VDC
Io:	7,3 mA	12,9 mA
Po	13,2 mW	23,3 mW
Lo:	667 mH	200 mH
Co	13,5 µF	13,5 µF

Instalação Ex ib

Área Classificada
Zonas 0, 1, 2,
21, 22 e M1

Área Classificada
Zona 1

Área Não Classificada



	Terminais 3,4,5,6 e 3,7,8,9	Terminais 3,4,5,6,7,8,9
Uo	7,2 VDC	7,2 VDC
Io:	7,3 mA	12,9 mA
Po	13,2 mW	23,3 mW
Lo:	667 mH	200 mH
Co	13,5 μ F	13,5 μ F

Terminais 1,2 Instalações Ex ia e Ex ib Ui: 30 VDC; Ii: 120 mA; Li: 0 μ H; Ci: 1.0nF	Faixas de Temperaturas
Pi: 900 mW	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 65°C T6: -50 \leq Ta \leq 50°C
Pi: 750 mW	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 70°C T6: -50 \leq Ta \leq 55°C
Pi: 610 mW	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 75°C T6: -50 \leq Ta \leq 60°C

Instruções Gerais de Instalação

Se o invólucro for feito de materiais não metálicos ou de metal com uma camada de tinta mais espessa que 0,2 mm (grupo IIC) ou 2 mm (grupo IIB, IIA, I) ou qualquer espessura (grupo III), cargas eletrostáticas devem ser evitadas.

Para EPL Ga, se o invólucro for de alumínio, ele deve ser instalado de forma que as fontes de ignição devido a faíscas de impacto e fricção sejam excluídas.

A distância entre terminais, fios inclusivos não isolados, deve ser separada por pelo menos 3 mm de qualquer metal aterrado.

Os pinos de testes para medição devem permitir os destes de *loop* de corrente mantendo a integridade do *loop*. A energia deve estar conectada ao transmissor quando for usado os pinos de teste. Para instalações em áreas classificadas deve ser utilizado somente equipamentos certificados.

Se o transmissor foi aplicado no tipo de proteção Ex ec, não pode ser aplicado para segurança intrínseca.

Para instalações com uma atmosfera de gás potencialmente explosiva, a seguinte instrução se aplicará:

O transmissor deverá ser montado em um gabinete de formato tipo B de acordo com a norma DIN43729 ou equivalente que possibilita um grau mínimo de proteção IP20 de acordo com a ABNT NBR IEC60529.

O gabinete deve ser adequado para a aplicação e instalado corretamente.

Para instalação em uma atmosfera de poeira potencialmente explosiva, as seguintes instruções se aplicarão:

Se o transmissor for instalado em uma atmosfera explosiva que exija o uso de nível de proteção de equipamento Db ou Dc e aplicado no tipo de proteção Ex ia ou Ex ic, o transmissor deverá ser montado em gabinete que forneça um grau de proteção de pelo menos IP5X de acordo com IEC 60079-0, e que seja adequado à aplicação e instalado corretamente. Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos de obturação devem cumprir os mesmos requisitos. A temperatura da superfície do invólucro externo é +20 K acima da temperatura ambiente, determinada sem camada de poeira.

Para instalações em Minas, as instruções abaixo se aplicam:

O transmissor deverá ser montado em um gabinete de metal que possibilita um grau mínimo de proteção IP54 de acordo com a ABNT NBR IEC60529

Gabinetes de Alumínio não são permitidos para instalações em Minas.


O gabinete deve ser adequado para a aplicação e instalado corretamente.

Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos espaçadores devem satisfazer os mesmos requisitos

Instalações Ex ec / Ex ic

Para instalações seguras do 5431A.., 5434A.., 5435A.. e 5437A.. as seguintes instruções devem ser observadas

Notas
 Ex ec IIC T6...T4 Gc
 Ex ic IIC T6...T4 Gc
 Ex ic IIIC Dc



Terminais 1,2 Ex ec	Terminais 1,2 Ex ic	Terminais 1,2 Ex ic	Faixa de Temperatura
Vmax= 37 VDC	Ui = 37 VDC Li = 0 μ H Ci = 1,0 nF	Ui = 48 VDC Pi = 851 mW Li = 0 μ H Ci = 1,0 nF	T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 70°C T6: -50 \leq Ta \leq 55°C
Vmax= 30 VDC	Ui = 30 VDC Li = 0 μ H Ci = 1,0 nF		T4: -50 \leq Ta \leq 85°C T5: -50 \leq Ta \leq 75°C T6: -50 \leq Ta \leq 60°C

Terminais 3,4,5,6,7,8,9 Ex ec	Terminais 3, 4, 5, 6 and 3, 7, 8, 9 Ex ic	Terminais 3,4,5,6,7,8,9 Ex ic
Vmax = 7,2VDC	Uo: 7,2 VDC Io: 7,3 mA Po: 13,2 mW Lo: 667 mH Co: 13,5 μ F	Uo: 7,2 VDC Io: 12,9 mA Po: 23,3 mW Lo: 200 mH Co: 13,5 μ F

Instruções gerais de instalação:

Se o invólucro for feito de materiais não metálicos, ou se for feito de metal com uma camada de tinta mais espessa que 0,2 mm (grupo IIC), ou 2 mm (grupo IIB, IIA, I) ou qualquer espessura (grupo III), cargas eletrostáticas devem ser evitadas.

Para uma temperatura ambiente $\geq 60^{\circ}\text{C}$, cabos resistentes a aquecimento deverão ser usados com classificação de no mínimo 20 K acima da temperatura ambiente.

O gabinete deve ser adequado para a aplicação e instalado corretamente.

A distância entre terminais, fios inclusivos não isolados, deve ser separada por pelo menos 3 mm de qualquer metal aterrado.

A conexão TESTE, deve ser utilizado somente quando a área é segura, ou quando a fonte / circuito de saída e o medidor de corrente aplicado seja do tipo intrinsecamente seguro.

Para instalações em uma atmosfera de gás potencialmente explosiva, as instruções abaixo e aplicarão:

O transmissor deverá ser instalado em um gabinete que possilita um grau de proteção de no mínimo IP54 de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-0.

Em adição, o gabinete deverá possibilitar um grau de poluição interna de 2 ou melhor, como definido na ABNT NBR IEC60664-1.

Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos espaçadores devem satisfazer os mesmos requisitos

Para a instalação em uma atmosfera de poeira potencialmente explosiva, as seguintes instruções se aplicarão:

Para EPL Dc, a temperatura da superfície do invólucro externo é +20 K acima da temperatura ambiente, determinada sem camada de poeira. Se o transmissor for fornecido com um sinal intrinsecamente seguro "ic" e fizer interface com um sinal intrinsecamente seguro "ic" (por exemplo, um dispositivo passivo), o transmissor deverá ser montado em um invólucro metálico forma B de acordo com DIN 43729 ou equivalente que forneça um grau de proteção de pelo menos IP54 conforme IEC 60079-0. Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos de obturação devem cumprir os mesmos requisitos.

Se o transmissor for instalado em uma atmosfera explosiva que exija o uso de nível de proteção de equipamento Gc e aplicado no tipo de proteção Ex ec, o transmissor deverá ser montado em gabinete que forneça um grau de proteção de pelo menos IP54 de acordo com IEC 60079 -0, e isso é adequado para o aplicativo e instalado corretamente. Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos de obturação devem cumprir os mesmos requisitos.

NEPSI Installation drawing 5437QN01-V2R0

NEPSI 证书

GYJ23. 1227X

防爆标志为

Ex ia IIC T4…T6 Ga
 Ex ib [ia Ga] IIC T4…T6 Gb
 Ex ic IIC T4…T6 Gc
 Ex ec [ic Gc] IIC T4…T6 Gc
 Ex ia IIIC T80°C/T95°C/T130°C Db
 Ex ib [ia Da] IIIC T80°C/T95°C/T130°C Db

二、产品使用注意事项

2.1 变送器的使用环境温度范围、温度组别与安全参数的关系如下表所示：

接线端子	防爆等级	环境温度	温度组别	安全参数
1 ~ 2	ia, ib iaDb ibDb	(-50~+50)°C	T6/T80°C	$U_i=30 \text{ V}$ $I_i=120 \text{ mA}$ $P_i=900 \text{ mW}$ $L_i\approx 0$ $C_i=1 \text{ nF}$
		(-50~+65)°C	T5/T95°C	
		(-50~+85)°C	T4/T130°C	
		(-50~+55)°C	T6/T80°C	$U_i=30 \text{ V}$ $I_i=120 \text{ mA}$ $P_i=750 \text{ mW}$ $L_i\approx 0$ $C_i=1 \text{ nF}$
		(-50~+70)°C	T5/T95°C	
		(-50~+85)°C	T4/T130°C	
		(-50~+60)°C	T6/T80°C	$U_i=30 \text{ V}$ $I_i=120 \text{ mA}$ $P_i=610 \text{ mW}$ $L_i\approx 0$ $C_i=1 \text{ nF}$
	ic	(-50~+55)°C	T6	$U_i=37 \text{ V}$ $L_i\approx 0$ $C_i=1 \text{ nF}$
		(-50~+70)°C	T5	$U_i=48 \text{ V}$ $P_i=851 \text{ mW}$ $L_i\approx 0$ $C_i=1 \text{ nF}$
		(-50~+85)°C	T4	
		(-50~+60)°C	T6	
		(-50~+75)°C	T5	$U_i=30 \text{ V}$ $L_i\approx 0$ $C_i=1 \text{ nF}$
		(-50~+85)°C	T4	
1 ~ 2	ec	(-50~+55)°C	T6	$U_{max}=37 \text{ V}$
		(-50~+70)°C	T5	
		(-50~+85)°C	T4	
		(-50~+60)°C	T6	$U_{max}=30 \text{ V}$
		(-50~+75)°C	T5	
		(-50~+85)°C	T4	
3 ~ 9	ia, ib, ic	(-50~+85)°C	T4 ~ T6	$U_o=7.2 \text{ V}$ $I_o=12.9 \text{ mA}$ $P_o=23.3 \text{ mW}$ $L_o=200 \text{ mH}$ $C_o=13.5 \mu\text{F}$
3 ~ 6				$U_o=7.2 \text{ V}$ $I_o=12.9 \text{ mA}$ $P_o=13.2 \text{ mW}$ $L_o=667 \text{ mH}$ $C_o=13.5 \mu\text{F}$
3 ~ 9				

2.2 变送器必须与已经通过防爆认证的关联设备配套/传感器共同组成本安防爆系统方可使用于爆炸性危险场所。其系统接线必须同时遵守本产品、所配关联设备和传感器的使用说明书要求，接线端子不得接错。

2.3 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

2.4 用户在安装、使用和维护变送器时，须同时严格遵守产品使用说明书和下列标准：

GB 3836.13-2021 爆炸性环境 第13部分：设备的修理、检修、修复和改造

GB 3836.15-2017 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

GB 3836.16-2022 爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）

GB 3836.18-2017 爆炸性环境第18部分：本质安全系统

GB 50257-2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB 12476.2-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装

GB 15577-2007 粉尘防爆安全规程

Appendix A: Diagnostics overview

Incident Description	Description	LED reaction	Analog Output Reaction	NE-107 Class	User action	Error #
The device variable mapped to PV (and analog out put current) is beyond its operating limits.	Primary Value Out Of Limits	Flashing Red	Enters configured Value	Maintenance required	Reconnect or repair sensor	0
Any other device variable is beyond its operating limits.	Non-Primary Value Out Of Limits	Flashing Red	No impact	Maintenance required	Reconnect or repair sensor	1
The loop current has reached the Current Output Upper Limit (UL) or Output Lower Limit (LL) as configured with command #147, and is no longer corresponding to the PV value.	Loop Current Saturated	Flashing Red	Enters configured Value	If output range check is enabled: Failure otherwise Maintenance required	Reconnect or repair sensor	2
The analogue output current is being simulated or disabled.	Loop Current Fixed	Flashing Red	Enters configured Value	Function check	N.A.	3
The configuration has changed since this bit was last cleared (seen from same master type, Primary- or Secondary Master).	Configuration Changed	No Impact	No impact	N.A.	N.A.	6
A sensor error (broken/shorted sensor) is detected on Input 1	Primary Input 1 error	Flashing Red	Enters configured Value	If no backup input is available and mapped to PV, then failure otherwise maintenance required.	Reconnect or repair sensor	10
A sensor error (broken/shorted sensor) is detected on Input 2. This is only possible if Input type 2 is <> "None"	Primary Input 2 error (only if Input 2 is enabled)	Flashing Red	Enters configured Value	If no backup input is available and mapped to PV, then failure otherwise maintenance required.	Reconnect or repair sensor	11
A sensor error (broken/shorted sensor) is detected on the CJC measurement used for Input 1	CJC for Input 1 error (only if used)	Flashing Red	Enters configured Value	If no backup input is available and mapped to PV, then failure otherwise maintenance required.	Reconnect or repair sensor	12
A sensor error (broken/shorted sensor) is detected on the CJC measurement used for Input 2	CJC for Input 2 error (only if used)	Flashing Red	Enters configured Value	If no backup input is available and mapped to PV, then failure otherwise maintenance required.	Reconnect or repair sensor	13
The difference between measurements on Input 1 and Input 2 is outside the configured sensor drift limit	Dual Input: Sensor drift alarm (only if enabled)	Flashing Red	Enters configured Value	If sensor drift = error => failure otherwise maintenance required.	Reconnect or repair sensor	14
A sensor error (broken/shorted) is detected on the primary sensor, backup sensor is in use	Dual Input: Backup sensor OK, main sensor error	No Impact	No impact	Maintenance required	Reconnect or repair sensor	15
A sensor error (broken/shorted) is detected on the backup sensor, primary sensor only is available	Dual Input: Backup sensor error, main sensor OK	No Impact	No impact	Maintenance required	Reconnect or repair sensor	16
Configuration is temporarily invalid < 3 seconds, e.g. while downloading parameters	Configuration not supported by device	Flashing Red	Value is held (freeze)	Failure	N.A.	17

Incident Description	Description	LED reaction	Analog Output Reaction	NE-107 Class	User action	Error #
Configuration is temporary invalid > 3 seconds, e.g. if download is paused	Configuration not supported by device	Lights Red	Safe State	Failure	Correct and/or re-send the configuration	18
The device is operated outside its specified temperature range	Internal electronics temperature alarm	Flashing Red	No impact	Out of specification	Check operating temperature	19
The device is operated outside its specified temperature range in SIL mode	Internal electronics temperature alarm	Lights Red	Safe State	Failure	Check operating temperature	20
Power is applied but still too low	Minimum supply voltage not reached	Off	Safe State	Function check	Check power supply (at output terminals). If the error is persistent send in the device for repair	21
The device is transitioning to SIL mode, or have failed to do so	Attempting or failed to enter SIL mode	Lights Red	Safe State	Function check	The SIL configuration must be validated or normal operation must be re-selected	22
An unrecoverable error occurred in the internal communication to the Input CPU	Error in communication with Input CPU	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	23
An unrecoverable error occurred in the Input CPU	Input CPU reconfiguration failed	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	24
The device is operated below its specified voltage supply range	Supply voltage too low	Lights Red	Safe State	Failure	Check power supply (at output terminals). Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	25
The read back loop current differs from the calculated output current	Loop current read back error	Lights Red	Safe State	Failure	Check power supply (at output terminals). Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	26
The device is operated above its specified voltage supply range	Supply voltage too high	Lights Red	Safe State	Failure	Check power supply (at output terminals). Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	27
The configuration in the NVM has become inconsistent	Error in data verification after writing to EEPROM	Lights Red	Safe State	Failure	Correct and/or re-send the configuration. If the error is persistent send the device to repair	28
The configuration in the NVM has become inconsistent	CRC16 error in cyclic test of EEPROM	Lights Red	Safe State	Failure	Correct and/or re-send the configuration. If the error is persistent send the device to repair	29
An unrecoverable error occurred in the internal communication to the EEPROM	Error in EEPROM communication	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	30
An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU	CRC16 error in cyclic test of program code in FLASH	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	31
An exception error occurred in the main CPU program execution	Exception error during code execution	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	32
The main program was reset unintentionally due to a stuck up	Watchdog Reset Executed	Lights Red	Safe State	Failure	Correct and/or re-send the configuration. If the error is persistent send the device to repair	33
Sensor error is detected on the internal temperature sensor	Internal RTD sensor error	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	34
An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU	CRC16 error in cyclic test of safe-domain RAM contents	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	35

Incident Description	Description	LED reaction	Analog Output Reaction	NE-107 Class	User action	Error #
An exception error occurred in the main CPU program execution	Stack integrity error	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	36
An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU	CRC16 error in factory data in FLASH	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	37
An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU	RAM cell error	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	38
An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU	Safe domain RAM integrity error	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	39
An unrecoverable memory error occurred in the internal input CPU	CRC16 error in input CPU configuration	Lights Red	Safe State	Failure	Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair	40
A critical measurement error is detected on internal voltage reference	Drift error, reference voltage FVR	Flashing Red	Safe State	Failure	Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair	41
A critical measurement error is detected on internal voltage reference	Drift error, reference voltage VREF	Flashing Red	Safe State	Failure	Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair	42
A critical measurement error is detected on Input 1	Drift error, primary Input 1	Flashing Red	Safe State	Failure	Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair	43
A critical measurement error is detected on Input 2	Drift error, primary Input 2	Flashing Red	Safe State	Failure	Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair	44
A critical measurement error is detected on the ground measurement	Drift error, ground voltage offset to terminal 3	Flashing Red	Safe State	Failure	Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair	45
The device is in simulation mode and one or more of its Device Variables are not representative of the process	Device Variable Simulation Active	No Impact	No impact	N.A.	N.A.	46

Dokumenthistorik

Nedenstående liste viser de væsentlige ændringer i dette dokument siden sidste udgivelse.

Rev. ID	Dato	Noter
101	1817	Frigivelse af produktet.
102	1908	Marinegodkendelse modtaget.
103	1924	Appendix A opdateret. 5437B-version tilføjet.
104	2004	ATEX-installationstegning opdateret. Nye certifikater og installationstegninger - ATEX, IECEx, CSA og INMETRO.
105	2018	Skema for nøjagtighed opdateret for TC- og mV-indgange. Beregningseksempler for nøjagtighed opdateret for TC.
106	2240	ATEX- og IECEx-installationstegninger opdateret. UKCA tilføjet.
107	2409	INMETRO- og NEPSI-godkendelser opdateret - Ex na ændret til Ex ec. Reaktionstid korrigeret fra 70 ms til 75 ms.

Vi er lige i nærheden, *over hele verden*

Lokal support, uanset hvor du er

Vi yder ekspertservice og 5 års garanti på alle vores enheder. Med hvert eneste produkt, du køber, får du personlig teknisk support og vejledning, levering fra dag til dag, gratis reparation i garantiperioden og let tilgængelig dokumentation.

Vi har hovedkvarter i Danmark samt kontorer og autoriserede partnere verden over. Vi er en lokal

virksomhed med global rækkevidde. Derfor er vi altid i nærheden og har et godt kendskab til dine lokale markeder. Vi har fokus på tilfredse kunder og leverer PERFORMANCE MADE SMARTER over hele verden.

Få yderligere oplysninger om vores garantiprogram, eller mød en salgsrepræsentant i dit område - kontakt os på preelectronics.dk.

Få fordel af **PERFORMANCE MADE SMARTER**

PR electronics er den førende teknologivirksomhed med speciale i at gøre styringen af industriprocesser mere sikker, pålidelig og effektiv. Vi har siden 1974 udviklet en række kernekompetencer inden for innovativ højpræcisionsteknologi med lavt energiforbrug. Vi er kendt for fortsat at sætte nye standarder for produkter, som kommunikerer, monitorerer og forbinder vores kunders procesmålepunkter med deres processtyresystemer.

Vores innovative, patenterede teknologier er blevet til i kraft af vores omfattende R&D faciliteter samt gennem et indgående kendskab til vores kunders behov og processer. Vores grundlæggende principper omhandler enkelhed, fokus, mod og dygtighed, hvilket sikrer at nogle af verdens største virksomheder kan opnå PERFORMANCE MADE SMARTER.