

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(6335_6337DoC_101)

Als Hersteller bescheinigt

PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde

hiermit für das folgende Produkt:

Typ: 6335 / 6337
Name: 2-Draht Messumformer mit HART Protokoll
Serienr.: 150951186-160949209 (6335) /
150950564-160946108 (6337)

die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:

Die EMV Richtlinien und nachfolgende Änderungen

bis 2016.04.19: 2004/108/EG

ab 2016.04.20: 2014/30/EU

EN 61326-1 : 2013

Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische Daten des Gerätes.

Die ATEX Richtlinien und nachfolgende Änderungen

bis 2016.04.19: 94/9/EG

ab 2016.04.20: 2014/34/EU

EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012, EN 60079-15 : 2010

und EN 60079-26 : 2007

ATEX-Zertifikat: KEMA 09ATEX0148 X

Zulassungsstelle:

DEKRA Certification B.V. (0344)
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Die RoHS2 Richtlinien 2011/65/EU

**Dieses Produkt ist konform mit den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU
(Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten).**

Rønde, 15. Dezember 2016



Stig Lindemann, CTO

Unterschrift des Herstellers