

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(7501DoC_101)

Als Hersteller bescheinigt

PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde

hiermit für das folgende Produkt:

Typ: 7501
Name: HART-Temperaturmessumformer zur Feldmontage
Serienr.: 154455001-160808040

die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:

Die EMV Richtlinien und nachfolgende Änderungen

bis 2016.04.19: 2004/108/EG

ab 2016.04.20: 2014/30/EU

EN 61326-1 : 2013

Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische Daten des Gerätes.

Die ATEX Richtlinien und nachfolgende Änderungen

bis 2016.04.19: 94/9/EG

ab 2016.04.20: 2014/34/EU

EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-11 : 2012,
EN 60079-15 : 2010 und EN 60079-31 : 2014

ATEX-Zertifikat: DEKRA 15 ATEX 0058 X (7501xxxxxx2)

Zulassungsstelle (Typgenehmigung):

DEKRA Certification B.V. (0344)
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Die RoHS-II Richtlinien 2011/65/EU

Dieses Produkt ist konform mit den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU
(Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten).



Rønde, 19. Dezember 2016

Stig Lindemann, CTO
Unterschrift des Herstellers

F20.1/2016-10-06/HGA