

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

(5335\_5337DoC\_105)



Como fabricante

**PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde**

declara por este medio que el siguiente producto:

**Tipo: 5335 / 5337**

**Nombre: Transmisor de 2 hilos con protocolo HART**

**Desde nº de serie: 160933112**

está en conformidad con las directivas y estándares siguientes:

La Directiva EMC 2014/30/UE y enmiendas posteriores

**EN 61326-1 : 2013 y EN 61326-2-3 : 2013**

Pruebas de inmunidad - ubicaciones industriales según la tabla 2 de la norma. Para la especificación del nivel de funcionamiento aceptable de EMC, diríjase a las especificaciones eléctricas del módulo.

La Directiva ATEX 2014/34/UE y enmiendas posteriores

**EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013, EN 60079-11 : 2012 y EN 60079-15 : 2010**

**Certificado ATEX: KEMA 03ATEX1508 X (5335A / 5337A)**

**Certificado ATEX: KEMA 03ATEX1537 (5335D / 5337D)**

No cambios son necesarios para permitir el cumplimiento de las normas de reemplazo:

**EN 60079-0 : 2018**

Organismo notificado ATEX (examen de tipo)

**DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  
The Netherlands**

La Directiva RoHS2 2011/65/UE y enmiendas posteriores

**EN 50581 : 2012**

Organismo notificado 0344

**DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  
The Netherlands**

Rønde, 8 de octubre 2020

Stig Lindemann, CTO

Firma del fabricante

F20.1/2020-08-13/HGA