

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

(6350DoC_101)

Som producent erklærer

PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde

hermed at følgende produkt:

Type: 6350

Navn: PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus transmitter

Serienummer: 151770053-161544029

er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

EMC-direktivet og senere tilføjelser

indtil 2016.04.19: 2004/108/EF

fra 2016.04.20: 2014/30/EU

EN 61326-1 : 2013

For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets elektriske specifikationer.

ATEX-direktivet og senere tilføjelser

indtil 2016.04.19: 94/9/EF

fra 2016.04.20: 2014/34/EU

EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013, EN 60079-11 : 2012 og

EN 60079-15 : 2010

ATEX-certifikat: KEMA 03ATEX1012 X

Bemyndiget organ

KEMA Quality B.V. (0344)

Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem

P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem

The Netherlands

RoHS2-direktivet 2011/65/EU

Produktet er fremstillet i overensstemmelse med direktiv nr. 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Rønde, 15. december 2016



Stig Lindemann, CTO

Producentens underskrift