

PERFORMANCE
MADE
SMARTER

产品手册

4512

蓝牙 通讯面板



温度 | 安全栅 | 通讯接口 | 多功能 | 隔离器 | 数显表

No. 4512V104-CN
自此序列号始: 221025240

PR
electronics

6 大特色产品

满足您的一切需求

单品出色，组合无敌

凭借创新型专利技术，信号调节更加简单、智能。产品组合由六大产品类组成，具备多种模拟量和数字量模块，涵盖上千种工业自动化应用。所有产品都符合甚至高于行业的最高标准。这可确保产品即便在最恶劣的环境条件下仍能可靠运行。5 年产品保修期，让您使用更安心。



Temperature

温度变送器和温度传感器系列产品，提供从温度测量点到系统控制一站式信号解决方案，从而在最大程度上保证信号的完整性。仅需一套点对点解决方案，您就可以在任何环境中将工业过程中的温度信号转换为模拟量信号、总线信号或数字通讯信号。该方案具备响应时间短、自动校准、传感器故障检测、低漂移和卓越 EMC 性能等诸多优点。



I.S. Interface

我们采用最严格的安全标准来检验产品，以期提供最安全的信号。秉承创新精神，我们已经在 SIL 2 全面评估本质安全型接口方面取得了开创性成就，其既高效又经济，效果卓著，成效斐然。模拟量和数字量本质安全栅种类齐全，同时提供多种输入输出。这使得 PR 标准成为一项易于实施的现场检验标准。在大型项目安装过程中，新背板方案大大简化安装和布线，且能与标准 DCS 系统无缝集成。



Communication

我们提供经济实惠、使用方便、面向未来的通讯接口，以便您能够访问所安装的 PR 产品。所有接口均可拆卸，并带有屏幕和按钮，可以显示过程值/诊断值和对参数进行配置。产品特定功能包括通过 Modbus 和蓝牙进行通讯，以及使用我们的便携式设备主管 (PPS) 应用程序进行远程访问，可用于 iOS 和 Android。



Multifunction

单品为多功能系列产品，可涵盖大量现场应用，可轻而易举按照您的现场标准进行配置。此种单品可适用多种应用方式，既节省安装和培训时间，又大大简化库存备件管理。该设备专为长期信号精度高、功耗低、抗电噪声优异、编程简单而设计。



Isolation

基于微处理器技术研发的 6 mm 隔离器，小巧精致、响应迅速、品质一流，以极低的总拥有成本为专用应用提供卓越性能和抗电磁干扰。可水平或垂直安装，装置间无需间隙。



Display

数显表系列以其灵活性和稳定性著称。该设备系列几乎满足过程信号读数显示的所有需求，并具有通用的输入和供电能力。无论哪种行业，无论环境条件何其苛刻，该设备均能实时测量过程值并提供用户友好型界面和值得信赖的继电器信号。

蓝牙通讯面板 4512

目录

警告.....	2
符号含义.....	2
安全须知.....	3
PR 4500 通信接口的安装/拆卸.....	4
应用.....	5
技术特点.....	5
安装调试/编程.....	5
订购.....	6
电气规格.....	6
显示屏布局.....	8
4512 - 配置 / 操作功能键.....	9
4512 设置 - 程式图.....	12
PR Process Supervisor - PPS 应用程序.....	13
应用程序下载.....	13
连接和配置.....	14
配对选项.....	14
时间调节.....	15
过程模拟.....	15
数据记录设置.....	15
分析已记录的数据和事件日志，并导出.....	16
通过 PPS 保存/加载功能进行配置管理.....	18
PRreset 软件.....	20
时间调节.....	20
对已记录数据的详细分析.....	20
数据记录.....	21
事件日志.....	22
从 4512 存储器导入配置.....	22
ATEX / UKEX 安装图.....	23
IECEX Installation Drawing.....	25
FM Installation Drawing.....	27
文档更新记录.....	29

警告



一般

为了避免触电和火灾危险，必须遵守本指南的安全须知和指导原则。设备必须严格按照说明使用，不得超规格使用设备。

在调试设备前，必须仔细阅读本安装指南。

只有合格的专业人员（技术人员）才能安装此设备。

如果设备以非制造商规定的方式使用，则设备提供的保护可能会受损。

设备维修仅可由 PR electronics A/S 完成。

符号含义



带有感叹号的三角形：请在安装和调试设备前阅读手册，以避免可能导致人身伤害或机械损坏的事故。



CE 标志证明设备符合欧盟相关指令的基本要求。



UKCA 标志证明设备符合英国技术规范的基本要求。



防爆设备已根据 ATEX 指令/UKEX 规定获得批准，可用于爆炸区域的安装。



该设备内部有一个不可拆卸的可充电钮扣型电池。

不可打开后盖或拆卸电池，否则可能会损坏设备。

安全须知

收货和拆箱

打开设备包装，切勿损坏设备，检查设备型号是否与订购的设备型号相符。

环境

该设备仅供室内使用。避免阳光直射、灰尘、高温、机械振动和冲击、雨水和严重潮湿环境。如有必要，应通过通风方式避免加热超过环境温度规定限值。

该设备可用于海拔高达 2000 米、污染等级 2 级、过压类别 II 类的环境。

如果设备安装在最终外壳内，则外壳内部工作温度与模块环境温度相同。

如果模块在 +55°C 至 +60°C 的环境温度下运行，则模块外壳的温度可能高于 +60°C。因此，必须妥善考虑设备的安装方案，确保只有合格的维修人员或用户能够接触到设备（他们必须了解限制接触设备的原因，以及在 +55°C 至 +60°C 的环境温度下作业应采取的安全措施）。

安装

只有熟悉并遵循该安装指南中的技术条款、警告和说明的合格技术人员才可连接该设备。只可安装未受损且不含湿气和灰尘的设备。该设备仅可安装于 PR electronics 4000 和 9000 系列之上，且仅可由该公司供应。

若对于设备的正确操作方法存有疑问，请与当地经销商联系；或直接联系

PR electronics A/S
www.prelectronics.com

清洁

断开连接后，可用浸有蒸馏水的布清洁设备。

保修

PR electronics A/S 为该产品提供 5 年质保。

责任

若未严格遵守本手册中的说明，则客户不能根据已签订的销售协议对 PR electronics A/S 提出索赔要求。

PR 4500 通信接口的安装/拆卸


PR 4500 系列中的通信接口是可拆卸式显示器，可以安装在 PR 4590 显示面板底座或所有 4000/9000 系统前端，以提供编程和信号监控。

安装

- 1：将 PR 4500 上部的卡舌插入设备顶部的孔内。
- 2：以上部卡舌为支点，将 PR 4500 缓慢靠近设备前面板，直至其卡入到位。

拆卸

- 3：按下 PR 4500 底部的释放按钮，释放并以上部卡舌为支点，缓慢提起 PR 4500。
- 4：提起 PR 4500 之后，将其上部卡舌从设备顶部的孔中移除。



蓝牙通讯面板 4512

- 在 PR 4000/9000 设备与 iOS/Android 设备之间进行蓝牙通讯
- 通过可兼容的智能设备或直接通过 PR 4512 实时监控过程值和诊断信息
- 使用内置实时时钟的高级数据记录和事件记录

应用

- 使用运行免费 PPS 应用程序 (PR Process Supervisor) 的 iOS/Android 设备对程序设备进行蓝牙通讯。
- 使用 PPS 数据进行预防性维护。
- 所有记录的数据都能够以 .csv 格式导出，以便进行场外高级数据分析。
- 在 iOS/Android 兼容设备上实时过程数据的现场分析。
- 在 PC 上使用 PRreset 对以往过程数据进行场外分析。

技术特点

- PR 4512 运行蓝牙 4.2，需要 4.0 或更新版本的智能设备。
- PPS 与 iOS 和 Android 设备兼容。
- PR 4512 可在已连接的 PR 4000 和 9000 设备上自动检测设备设置。
- 如果 4512 处于断电状态，内部电池可为 4512 实时时钟供电至少 2 年。
- 典型数据记录容量为以 1 秒作为时间间隔总计可记录超过30天。
- 易于阅读的点阵式 LCD 显示屏。
- 通过双重验证机制安全配对或快速配对。

安装调试/编程

- 安装在 Zone 2 / Div 2 环境中。
- 4512 可在不同设备间移动。单个 4000/9000 设备的配置可以被保存并下载到之后的变送器中。
- 可以通过用户定义的密码对编程参数加以保护。
- 当倒置安装设备时，4512 显示可配置为 180 度旋转，且正向/反向按钮的功能也将随之反转。
- 所有数据，包括来自 PR 4000 / 9000 设备的配置、数据日志和事件日志，都可以通过 PR 4590 转移到 PC 上。

订购

型号	说明
4512	蓝牙通讯面板
4590	显示面板底座接口

电气规格

环境条件:

工作温度	-20°C 至 +60°C
存储温度	-20°C 至 +85°C
湿度	< 95% RH (无冷凝)
防护等级	安装时达到 IP20
安装条件为污染等级 2 和过压类别 II。	

机械规格:

结构尺寸 (高x宽x深)	73.2 x 23.3 x 26.5 mm
结构尺寸 (高x宽x深) 安装于 4000/9000 模块时	109 x 23.5 x 131 mm
重量 (大约)	30 g

常用规格:

电源电压	6.5...20 V 由主机 4000 / 9000 设备供电
最大需用功率	0.15 W

扩展的 EMC 电磁兼容:	
NAMUR NE 21, A criterion, burst.	无通讯损失

内置备用电池 (用于实时时钟)	2 年 (@ 25°C)
校准实时时钟精度	< ±60 s/年 @ 25°C
蓝牙通讯	BLE 4.2
蓝牙无线电	Class 2

数据记录:

内存	100 MB
容量	> 275 万个数据点 ¹
数据保持能力: 未通电情况下	~ 10 年

符合标准:

指令:

EMC	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
ATEX	2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
RED	2014/53/EU & UK SI 2017/1206

水准:

Standard for Safety	ANSI/ISA 61010-1 : 2004
---------------------	-------------------------

1 有关设备的特定容量，请参考 www.prelectronics.com/4512 “补充文档”

蓝牙：

欧洲 · CE	117-37823-1
美国 · FCC	ID QoQBGM111
加拿大 · IC	5123A-BGM111
日本 · MIC	㊞209-J00192
韩国 · KC	MSIP-CRM-BGT, BGM111
中国 · SRRC · CMIIT-ID	2018DJ6574
巴西 · Anatel	06541-18-11723
秘鲁 · MTC	T-251621-2018
新加坡 · IMDA	N1861-20
澳大利亚 · RCM	42 004 182 772
马来西亚, SIRIM QAS	RAHY/63M/1020/S(20-4544)

请在以下页面查找已批准使用 4512 国家的最新列表：

www.prelectronics.com/4512-bluetooth-approvals/

认证：**Ex/ I.S.:**

ATEX	DEKRA 13ATEX0098 X
IECEx	DEK 13.0026 X
FM, US	FM18US0268X
FM, CA	FM18CA0129X
CCC	2025322310006444
UKEX	DEKRA 21UKEX0167X

显示屏布局

在默认情况下，PR 4512 会进入监控模式以进行过程监督。借助前部按键，4512 可进入编程或模拟模式。

(监控模式下) 3000/4000 和 9000 系列产品的布局

PR 3000 / 4000	第 1 行显示测量的过程值。	6.746 l/min TAG788 ⊕ ⊖ ↕ ⊗ 1 2
	第 2 行显示所选的工程单位。	
	第 3 行显示模拟量输出值或 TAG 号码。	
	第 4 行可显示继电器、通讯、数据记录状态以及信号趋势等。	
PR 9000	第 1 行显示输入通道的状态。	I ✓ II! I ON II CABR ⊕ 1 ⊗
	第 2 行和第 3 行显示模拟量输出值/数字量输出状态/模拟量输入值/ TAG 号码 (适用时) 或其他值。	
	第 4 行可显示继电器、通讯、数据记录状态以及信号趋势等。	

4512 - 配置 / 操作功能键

概述

当使用 PR 4512 配置 PR 4000 或 PR 9000 设备时，菜单会引导您浏览所有参数，选择并配置适用于相关应用的设置。每个菜单均有一个滚动显示的帮助文本，自动在屏幕的第 3 行中显示。

执行配置时可使用以下 3 个功能键：


- ⬆ 可增加数值或选择下一个参数
- ⬇ 可减少数值或选择上一个参数
- OK 保存所选值并进入下一个菜单

完成配置后，显示将回到默认状态（监控器）。按下并按住 OK 将返回到上一个菜单或默认状态，且不对更改后的数值或参数进行保存。

若 1 分钟内均未激活任何按键，则显示将返回到默认状态，且不对更改后的数值或参数进行保存。

对于特定设备的编程菜单，请参考每个设备的用户手册，如 PR 4116。

4512 显示屏图标说明

PR 3000 / 4000		继电器状态（继电器得电）。图标 1 或 2 闪烁表示继电器动作延迟（可设定开启或关闭延迟）。
		向上/向下箭头表明过程值趋向更高/更低。
		圆环标志确认显示屏与主机的通信。
		数据记录图标。正在进行数据记录时闪烁。当数据存在但数据记录未激活时稳定。
PR 9000		继电器状态（继电器得电）。图标 1 或 2 闪烁表示继电器动作延迟（可设定开启或关闭延迟）。
		向上/向下箭头表明过程值趋向更高/更低。
		圆环标志确认显示屏与主机的通信。静态的圆点表明设备已锁定 SIL，闪烁的圆点表明设备未锁定 SIL。
		数据记录图标。正在进行数据记录时闪烁。当数据存在但数据记录未激活时稳定。
		对勾标志表明输入正确，“!” 表明错误状态/设备通道输入错误。
		单通道或双通道： “ON” 表明继电器/数字输出得电。 OFF = 失电。 脉冲图标表明输入频率高于 1 Hz。 设备故障显示在通道 1 的状态栏中。 CA.BR（电缆断线）等设备或传感器故障消息与设备相关，请参阅“设备手册”获取适用故障代码的完整列表。

4512 的功能

在菜单项“ADV.SET”回答“Yes(是)”·PR 4512 可获准访问多个功能(请参见第 12 页的 “4512 设置 - 程式图”)。

双重身份认证

将 PPS 设备与 PR 4512 进行配对时·需要对 4512 单元进行物理确认·以完成配对(激活  按钮)。
默认情况下双重身份认证是禁用。

日志功能

通过选择“LOG.INT”菜单项·即可完成日志间隔时间设置(以秒为单位)·有效选择为 1...9999 秒。

您也可选择菜单项“LOG.DEL”·重置已存储的日志。

如果断开 PR 4512·则日志功能将自动退出。如果将 PR 4512 放回同一产品上·则日志记录将继续进行。如果停电·则在电力恢复时·日志记录也将恢复。

显示方向

菜单项“ORIEN(显示方向)”允许用户将显示屏旋转 180 度·以正确操作颠倒安装的设备。

储存

用于数据日志记录的内存是 100 MB。当内存满时·最早的数据将被覆盖。

SIL 和 PR 4512 / PPS

自 2021 年 1 月出厂的 PR 4512·硬件序列号自 211065001 起·可以在 9000 设备启用 SIL 的情况下(SIL 锁定)通过前显示屏进行数据记录。

不支持从 PPS 应用程序中为 9000 系列设备启用 SIL 模式·也不支持通过 PPS 访问已经启用了 SIL 的设备进行监视。尝试从 PPS 应用程序访问已经启用了 SIL 的设备·将返回错误代码“已经启用 SIL·无法访问!(SIL-enabled, access not possible!)”。


蓝牙启用 / 禁用

对于那些具有 IT 安全策略·禁止在生产环境中使用蓝牙设备的用户·可以禁用蓝牙·并同时仍然能够使用数据记录功能。此功能已在序列号自 201556001 起的 PR 4512 设备上实现·并于 2020 年 8 月发货。

错误场景和帮助文本

Conditions	Scrolling help text	Solution
4512 一直未通电直到电池完全放电。 此时需要 RTC 同步。	需要 RTC 同步	将智能设备连接至 4512 并同步。 同步正常后，错误消息将会消失。
4512 有一个正在进行中的日志记录，此时将其转移至一台新的主机。	检测到新的主机，将 4512 移回至之前的主机或按 OK 停止日志。	将 4512 移回至之前的主机或按 OK。 两个操作都能移除错误消息。 4512 内存中的日志仍可用，但是设备将不再继续记录日志。 在将 4512 转移至新主机之前，使用 PR 4590 或 PPS 应用 读取日志。
4512 具有正在进行中的日志，并且用户更改主机配置。	检测到配置已更改，日志记录停止。	如果在记录时更改配置，日志会立即停止记录。 菜单操作中的 MEM-SAVE 也被视为是配置更改，因此将停止数据记录。 为移除错误消息，按 OK 确认日志已停止。 4512 内存中的日志仍可用，直至新日志启动。 在启动新日志之前，使用 PR 4590 或 PPS 应用读取日志。

4512 设置 - 程式图



SCROLLING HELPTEXTS:

- [1] Set correct password
- [2] Enter advanced setup menu?
- [3] Enter Language setup
- Enter Password setup
- Enter Simulation mode
- Perform Process calibration
- Enter Display setup
- Perform Memory operations
- Enter Bluetooth setup
- Enter Log setup
- Enter Rotation setup
- [4] Enable Two-factor authentication?
- [5] Enable log functionality?
- [6] Select log interval time in sec
- [7] Warning, new log, confirm overwrite?
- [8] Rotate device upside down?
- [9] Delete stored log?
- [10] Enable Bluetooth?

PR Process Supervisor - PPS 应用程序


PR electronics 的“PR Process Supervisor” - PPS - 应用程序可通过 4512 蓝牙通讯面板支持所安装 PR 4000/9000 设备的远程数据记录、编程和故障诊断。

该应用程序可直接在智能设备上显示实时数据。旨在供技术和维修人员以及工厂操作员使用。要使用这一功能，仅需下载一个免费应用程序，接下来就可通过其简单易用的界面对所安装的 PR 设备进行监控和编程。

应用程序下载

如果您已经从苹果应用商店 (IOS) 或 Google Play (Android) 下载了 PR electronics 的 PPS 应用程序，则请查看更新，以添加蓝牙通讯选项。²


如果您是首次下载 PR electronics 的 PPS 应用程序，则请遵循下方的 IOS 说明。Android 的下载过程也是如此。



跳转至 App store (应用商店) 或者扫描二维码 (该代码适用于 IOS 和 Android)。



搜索“PR electronics PPS”，并安装免费应用程序。




点击新创建的 PPS 图标。


² 请参阅app应用发行说明以了解受支持设备的最新状态。

连接和配置

- 1. 启动 PPS 应用程序。
- 2. 执行 “Scan (扫描)” · 在蓝牙范围内检测已安装 PR 4512 的产品。



- 3. 为在应用程序中识别特定产品 · 每个产品都可以配置一个单独的TAG 号码。
必要时 · 执行 “filter items (过滤项)” 以选择特定的产品类型 · 例如所有的 “PR 4116” 。
- 4. 选择所需的设备并单击 “Connect (连接)” 。




- 5 在 PPS 中选择一个特定的产品时 · 与其相应的 PR 4512 设备上的显示背光灯将会闪烁 · 表明已经建立连接。

配对选项

- a) 双重身份认证 - BT.2FA (默认禁用) :
 - 1. 相应的 PR 4512 设备上的显示背光灯将会闪烁。
 - 2. 通过按下 4512 上的 OK 按钮 · 确认已选择正确的设备。

备注 : 当在 PR 4512 上启用密码时 · PPS 将会在配对时提醒用户键入密码。



- b) 快速配对 :
 - 1. 通过 PR 4512 菜单禁用双重身份认证 (参见第 12 页) 。
 - 2. 可以自动检测到智能设备附近的蓝牙设备。
 - 3. 选择所需的设备。
 - 4. 相应的 PR 4512 设备上的显示背光灯将会闪烁。

备注 : 只要蓝牙连接处于运行状态 · 已激活的 4512 设备就会一直闪烁。

时间调节

PR 4512 中的内置时钟使用协调世界时 (UTC)。当连接到智能设备时, 时钟会自动显示本地时间。如果内置时钟的时间偏差大于 2 分钟, 则智能设备上就会出现一个警告, 提示您调节时间。


过程模拟

如果是使用 PPS 应用程序执行过程模拟, 则当 PPS 应用程序和 4512 之间的连接终止时, 设备将恢复至正常运行状态。


数据记录设置

打开屏幕以启动数据记录:

1. 选择左边的 “Data logging (数据记录)”。




2. 选择数据记录间隔时间。
有效选择为 1...9999 秒。



3. 使用向下箭头将 “NO (否)” 改为 “YES (是)” 并启用数据记录。
4. 点击 “Send (发送)”。


分析已记录的数据和事件日志，并导出

- 1. 选择要传输到智能设备的周期和间隔，然后单击“Get log (获取日志)”按钮。



备注：导出间隔必须是记录间隔的倍数。如果数据记录间隔为 5 秒，则有效的导出间隔为 5、10、15...9995。

- 2. 显示可用的日志信息。



3. “Event log (事件日志)” 指示了每个事件的错误代码、日期和时间，以及清除时间。

Event log	
Input Overrange	18.02.2020 10:10:15
Sensor Broken	18.02.2020 10:10:15
Sensor Broken Cleared	18.02.2020 10:10:24
Sensor Broken	18.02.2020 10:10:25
Input Overrange Cleared	18.02.2020 10:10:26
Input Overrange	18.02.2020 10:10:27
Input Overrange Cleared	18.02.2020 10:10:33
Sensor Broken Cleared	18.02.2020 10:10:34


4. 如需将日志数据传输到某台 PC 上，则单击 “Export data (导出数据)” 按钮。导出将生成两个不同文件格式的数据集，一个是扩展名为 *.CSV 的通用 CSV 文件，另一个是扩展名为 *.PRESET 的易于导入 PR PRreset 软件的文件。

如需有关错误代码的详细说明，则请查看 4000/9000 系列专用产品手册中的 “错误指示” 一节。


通过 PPS 保存/加载功能进行配置管理

PPS 保存和加载功能允许您将配置保存并上传到 PPS 应用，以及从 PPS 应用上保存并下载配置。保存的文件格式为兼容 PReset 10.0 以下版本的 .Preset 和 .csv 格式文件，以便轻松导入您的首选程序并进行进一步处理。

- 1. 请按下 “save (保存)” 以保存配置，此时您可以选择将配置存储到您的本地智能设备上，或通过您的首选方法转发配置。




- 2. 要在本地保存或扩展您的可用选项，请按下 “保存到文件”。




PPS 应用支持交换文件的多种标准方法，包括电子邮件、Microsoft OneDrive、DropBox 和 Google Drive。可以存储/交换 .Preset 和 .csv 两种格式文件。

通过选择 “Datalogging (数据记录)” 选项卡，然后选择 “Import PReset file (导入 PReset 文件)” ，可通过 PReset 打开 .PRreset 格式的配置文



选择 “Logged Data (记录的数据)” - “Configuration (配置)” ，现在您可以查看您的 .PRreset 格式配置文




PRreset 软件

时间调节


PR 4512 中的内置时钟使用协调世界时 (UTC)。当连接到 PRreset 时, 时钟会自动显示本地时间。如果内置时钟的时间偏差大于 2 分钟, 则 PRreset 上就会出现一个警告, 提示您调节时间。

对已记录数据的详细分析




使用 PR 4590 显示面板底座将 PR 4512 中的已记录数据传输到 PRreset 中以进行分析。

1. 在 PRreset 中, 点击 “Receive (接收)” 图标。
2. 点击标签 “Data Logging (数据记录)”
3. 点击 “Get Log”。




4. 在接下来显示的窗口中, 选择 “start time (开始时间)”、“end time (结束时间)” 和 “interval (间隔)”。



备注：“Time estimate [s] (时间预估值)” 是自动计算的，显示了数据传输到 PReset 的时间。
备注：导出间隔必须是记录间隔的倍数。如果数据记录间隔为 5 秒，则有效的导出间隔为 5、10、15...9995。


- 5. 点击 “OK (确认)” 将数据传输到 PReset。
- 6. 紧接着将打开以下窗口：



- 7. 点击每个日志旁边的复选框 (例如 Display Value (显示值))，查看以曲线图表示的已记录数据。
- 8. 通过点击 “Export as CSV” 旁边的复选框，所有已记录数据将被导出为 .csv 文件。


数据记录

下例显示了显示值值的曲线图。其他选项包括相对主要价值、输出值和主要原始数值。



事件日志

下例显示了 PReset 中针对 PR 4114。
事件日志指示了事件发生的日期和时间，以及清除时间。




如需有关错误代码的详细说明，则请查看 4000/9000 系列专用产品手册中的“错误指示”一节。

从 4512 存储器导入配置

借助 4512 的“Save mem (参数保存功能)”功能，您可以通过 4590 显示面板底座恢复存储的配置。

- 1. 点击“Receive”图标。
- 2. 选择标签“Configuration (配置)”。



借助 PReset，通过选择“File (文件)”和“Save (保存)” / “Open (打开)”，可以保存并加载您的 .cfg 文件格式配置。

ATEX/UKEX 安装图

4500QA01-V2R0

防爆证书

DEKRA 13ATEX0098 X

DEKRA 21UKEX0167X

标准:

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

标志:



II 3G Ex ec IIC T5

温度范围

$-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$


ATEX/UKEX 安装说明

为安全安装 4500 系列产品，必须遵守以下规定。

危险区域

II 3G Ex IIC


未分类区域



危险区域

II 3G Ex IIC

未分类区域




一般安装说明

设备制造年份由序列号的前两位数字指示。

为实现安全的防爆安装，必须遵守以下规定：设备必须由熟悉适用于该地区国家和国际法律、指令和标准的合格专业人员安装。

为了防止点燃爆炸性气体，在通电且存在爆炸性气体混合物时，切勿分离连接器。

为了避免因外壳静电充电而导致爆炸的危险，除非已知该区域安全，否则切勿操作该装置；或采取适当的安全措施避免静电放电。



PR 4500 通信接口的安装：

1. 将 PR 4500 上部的卡舌插入设备顶部的插槽内。
2. 以上部卡舌为支点，将 PR 4500 缓慢靠近设备前面板，直至其卡入到位。

PR 4500 通信接口的拆卸：

3. 按下 PR 4500 底部的释放按钮，释放并以上部卡舌为支点，缓慢提起 PR 4500。
4. 提起 PR 4500 之后，将其上部卡舌从设备顶部的插槽中移除。

特定使用条件

- 应仅在符合 EN 60664 - 1 标准规定的污染等级低于 2 的区域中使用设备。
- 设备必须安装在考虑到设备使用环境条件的合适外壳中。同时，外壳需至少具备符合 EN IEC 60079-0 规定的 IP54 防护等级。
- 应提供瞬变保护，并将其设置在不超过设备电源接线端峰值额定电压值 140% 的水平。

IECEx Installation drawing 4500QI01-V2R0

Ex Certificates IECEx DEK 13.0026X

Standards: IEC 60079-0
IEC 60079-7

Marking: Ex ec IIC T5 Gc


Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$

IECEx Installation Instructions

For safe installation of the 4500 series of products the following must be observed.


Hazardous Area

Unclassified Area



Hazardous Area

Unclassified Area




General installation instructions

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

For safe Ex installation the following must be observed: The device must be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

To prevent ignition of the explosive atmospheres do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.

To avoid the risk of explosion due to electrostatic charging of the enclosure, do not handle the units unless the area is known to be safe, or appropriate safety measures are taken to avoid electrostatic discharge.



Mounting of PR 4500 communications interface:

1. Insert the tabs of the PR 4500 into the slots at the top of the device.
2. Hinge the PR 4500 down until it snaps into place.

Demounting of the PR 4500 communication interfaces:

3. Push the release button on the bottom of the PR 4500 and hinge the PR 4500 out and up.
4. With the PR 4500 hinged up, remove from the slots at the top of the device.

Specific Conditions of Use

- The equipment shall only be used in an area of not more than pollution degree 2, as defined in EN IEC 60664-1.
- The devices must be installed in a suitable enclosure providing a degree of protection of at least IP54 according to EN IEC 60079-0, taking into account the environmental conditions under which the equipment will be used.
- Transient protection shall be provided that is set at a level not exceeding 140% of the peak rated voltage value at the supply terminals to the equipment.

FM Installation drawing 4500QF01-V1R0

FM Certificates

FM22US0014X

FM22CA0009X

Standards:

See Certificate

Marking:



CL I Div 2 GP A,B,C,D T5

CL I Zone 2 AEx/Ex ec IIC T5 Gc

Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$

AEx/Ex ec Installation Instructions


For safe installation of the 4500 series of products the following must be observed.

Hazardous Area

CL I Div2 GP A,B,C,D

CL I Zone 2 AEx/Ex ec IIC T5 Gc

Unclassified Area




Hazardous Area

CL I Div2 GP A,B,C,D

CL I Zone 2 AEx/Ex ec IIC T5 Gc

Unclassified Area




General installation instructions

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

For safe Ex installation the following must be observed: The device must be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

To prevent ignition of the explosive atmospheres do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.

To avoid the risk of explosion due to electrostatic charging of the enclosure, do not handle the units unless the area is known to be safe, or appropriate safety measures are taken to avoid electrostatic discharge.



Mounting of PR 4500 communications interface:

1. Insert the tabs of the PR 4500 into the slots at the top of the device.
2. Hinge the PR 4500 down until it snaps into place.

Demounting of the PR 4500 communication interfaces:

3. Push the release button on the bottom of the PR 4500 and hinge the PR 4500 out and up.
4. With the PR 4500 hinged up, remove from the slots at the top of the device.

Specific Conditions of Use

Class 1, Division 2

In Class I, Division 2 installations, the subject equipment shall be mounted within a tool-secured enclosure which is capable of accepting one or more of the Class I, Division 2 wiring methods specified in the National NEC or CEC.

Class 1, Zone 2

- The equipment shall be installed within an enclosure that provides a minimum ingress protection of IP54 in accordance with ANSI/UL 60079-0 or CSA C22.2 No. 60079-0.
- The equipment shall only be used in an area of at least pollution degree 2, as defined in IEC 60664-1.
- Transient protection shall be provided that is set at a level not exceeding 140% of the peak rated voltage value at the supply terminals to the equipment.

文档更新记录

以下列表提供了有关本文档修订的说明。

版本号	日期	说明
100	2002	产品首发
101	2103	菜单结构已更新。
		SIL 和蓝牙功能已更新。
102	2222	菜单流程图已更新。
		图标说明已添加。
		保存/加载功能已添加。
		ATEX和IECEx认证已更新 - Ex na 更改为 Ex ec。
		添加 UKEX 认证。
103	2414	ATEX 和 IECEx 安装图更新了 - 删除了对 PR 4000 设备的引用。
104	2537	添加 CCC 认证。

无论您身在何处， 我们始终在您身边

无论您身在何处，都将获得我们标志性红色模块的全力支持

我们所有的设备都提供权威的专家服务，且享受长达五年的质量保证。您购买的每款产品都将获得个性化的技术支持和指导，按时交货，保修期内免费维修，丰富的技术文档等服务。

我们的总部在丹麦，我们在世界各地设有办事处并在全球创建授权合作伙伴关系。我们能在全球范围内为您提供本地化服务。这意味着我们总是伴随在您身边，并且非常了解当地市场。

我们致力于打造高客户满意度产品，并将 PERFORMANCE MADE SMARTER 这一理念传向世界。

了解更多有关我们的保修计划，或想与您所在地区的销售代表会面，请访问 prelectronics.com。

让 PERFORMANCE MADE SMARTER 助您一臂之力

PR electronics 是一家行业领先的、专注于使过程控制更加安全、可靠和高效的技术型公司。自 1974 年以来，我们一直致力于高精度-低功耗型核心技术的开发。秉承这种精神，我们不断地为产品设置新的标准，如此这般才能够在客户的过程测量点与其过程控制系统之间进行通信、监控和连接。

我们的创新专利技术来源于大量的研发设施以及对客户需求和工艺过程的深刻理解。简约、专注、勇气、卓越是我们的座右铭。这指引着我们不断帮助一些世界上最大的公司实现更卓越的智能化 (PERFORMANCE MADE SMARTER)。